



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 27.03.2020 r.

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.023.2020.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.020.2020.DW** o wartości zamówienia poniżej 214 000 € p.n.. „**Dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego**”.

---

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie1:**

Dotyczy części A postępowania:

W wymaganiach dotyczących parametrów klimatyzatorów (np. W budynku przy ulicy Bankowej 14) wskazują Państwo, że dla jednostek wewnętrznych n=wymagany jest następujący parametr: "poziom ciśnienia akustycznego: do 28 dBa dla 1-szego biegu i do 45 dBa dla najwyższego biegu wentylatora" - oznacza to że dla pierwszego biegu poziomy ciśnienia może być równy 28dBa? Dla najwyższego 45dBa?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

**Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:**

mgr Ewa Słowik

**Przewodniczący Komisji Przetargowej:**

mgr inż. Artur Baran

