

UNIwersytet Śląski

Katowice, dnia 03.04.2020 r.

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****NR DZP.381.006.2020.RB****WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ III – ZMIANA TREŚCI SIWZ****– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.006.2020.RB** o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.. **Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”**

- I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie1:

Prosimy o potwierdzenie, że mikroskopy oraz wszystkie inne urządzenia (np. zestawy komputerowe) wymienione w Załączniku nr 2.2 do SIWZ na stronach od 1 do 14 – NIE SĄ objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli natomiast któreś z urządzeń wymienionych na powyższych stronach są objęte przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie które

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje elementów wymienionych na stronach od 1 do 14 włącznie powyższego załącznika.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że elementy wyposażenia ujęte na stronach 15 do 17 załącznika nr 2.2 do SIWZ, SĄ objęte przedmiotem zamówienia, oraz jeśli tak, to prosimy o podanie minimalnych parametrów jakie powinny one spełniać

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje elementy wymienione na stronach 15, 16 i 17 wskazanego załącznika. Parametry jakie powinny one spełniać zawarte są w załączniku nr 2 do wyjaśnień. W projektowaniu i realizacji ww. wyposażenia należy uwzględnić odpowiednie wymagania norm PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14175, PN-EN 14727, PN-EN 1730 *lub równoważnymi* (przy czym dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym). Jednocześnie wskazuje się, że wyposażenie to jest wyposażeniem minimalnym wymaganym przez Zamawiającego, a prawidłowy dobór rozwiązań projektowych jest obowiązkiem Wykonawcy. Ilości należy weryfikować zgodnie z rysunkiem koncepcji – rzut parteru.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres zamówienia nie wchodzi wyposażanie z Załącznika 2.2 od strony 1-14.

Odpowiedź 3:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 4:

Prosimy o szczegółową specyfikację wyposażanie z Załącznika 2.2 od strony 15-17.

Odpowiedź 4:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 5:

Prosimy o szczegółową specyfikację wyposażanie z Załącznika 2.2 od strony 15-17.

Odpowiedź 5:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 6:

Prosimy o załączenie inwentaryzacji schronów.

Odpowiedź 6:

Schrony te są zinwentaryzowane lokalizacyjnie i naniesione na planszy zagospodarowania terenu (oznaczenia SS) oraz oznaczone na planie sytuacyjnym, które stanowią załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Zamawiający nie dysponuje pełną inwentaryzacją schronów. Szacowana objętość konstrukcji podlegającej rozbiórce wynosi do 150m³.

Pytanie 7:

Prosimy o wyznaczenie wizji na obiekcie.

Odpowiedź 7:

Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział II ust. 13): *Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy, którego dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji pomocnych przy sporządzeniu oferty. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze, w godz.: 08:00-14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Leszkiem Wojdyła, tel. 32 359 14 44. Jednocześnie Zamawiający podaje dodatkowy nr tel. kom. 506 212 869, pod którym można uzgadniać termin wizji lokalnej.*

Pytanie 8:

Kto o będzie ponosił koszty wycinki drzew, opłat z tym związanych, czy też nasadzeń.

Odpowiedź 8:

Koszty te ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 9:

Prosimy o załączenie inwentaryzacji drzew - rodzaj,...

Odpowiedź 9:

Zgodnie z zapisami PFU, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji zieleni i wskazania niezbędnych drzew do wycinki. Na etapie sporządzania PFU stwierdzono kolizję zaproponowanych rozwiązań projektowych z 8 drzewami (6 sztuk średnicy 40 cm i 2 sztuki średnicy 90 cm).

Pytanie 10:

Prosimy o szczegółową specyfikację zapisu z inwentaryzacji:

-w bliskim sąsiedztwie znajduje się studnia kanalizacji deszczowej, która obsługuje budynek H. Inwestor sygnalizuje konieczność prac naprawczych sieci

Odpowiedź 10:

Zamawiający wskazał w części opisowej w PFU, że w ramach zamówienia należy wykonać prace naprawcze kanalizacji deszczowej (zaznaczone na planie), w tym:

- udroźnić odcinek sieci w rejonie północno- wschodnim naroża budynku H (prawdopodobnie załamana sieć deszczowa,

zniszczenia od korzeni drzew na odcinku około 15- 20 mb), poprzez np. wprowadzenie przewodu PEHD do starej zniszczonej rury kanalizacji deszczowej i podgrzanie go gorącą parą pod ciśnieniem i uzyskanie nowej szczelnej gładkiej wewnętrznej powierzchni naprawianego przewodu, metodę tę należy poprzedzić podglądem wizyjnym,

- kanalizacji sanitarnej Ø250

Studnia kk 15 przy północno- zachodnim narożu budynku H, o głębokości ok. 3,2 m pozwala odprowadzić ścieki sanitarne z projektowanego budynku.

Pytanie 11:

Prosimy o załączenie części opisowej do załączonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź 11:

Część opisowa stanowi załącznik nr 4 do PFU oraz zawarta jest w treści PFU.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do koncepcji przedmiotu zamówienia i przekazuje je Wykonawcy, celem wykonania dokumentacji projektowej, bez naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek przepisów, praw podmiotów czy osób trzecich.

Odpowiedź 12:

Wykonawca Programu funkcjonalno-użytkowego przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. opracowania. Zamawiający ma prawo do rozporządzania i korzystania z ww. opracowania, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo do:

- powielania,
- publikowania,
- utrwalania w dowolnych technikach,
- reprodukcji,
- prezentacji publicznej,
- przetwarzania,
- wykonywania zależnego prawa autorskiego (wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji, uzupełnień kontynuacji lub wykorzystania dokumentacji przez osoby trzecie),
- zbycia,
- udzielania licencji.

Wykonawca PFU zezwolił na wykonywanie prawa zależnego, tj. jego modyfikacji, zmian, itp. oraz oświadczył, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.

Pytanie 13:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, PFU winien zawierać wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 13:

Zamawiający udostępnia wyniki badań pn. Rozpoznanie geofizyczne działki 1/28 w Chorzowie na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie – załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sporządzenie badań gruntowo-wodnych oraz ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia należy wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

Na str. 5 SIWZ czytamy:

„..... Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z urządzeniami początkowymi, końcowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania podstacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celów zasilania budynku (według **instrukcji przedmontażowej** potencjalnych mikroskopów), a także **zapewnienia specyficznych warunków dla urządzeń wraz z infrastrukturą pomocniczą** (w tym tj. pompy, kompresory, chłodzenie w obiegu zamkniętym, zasilanie awaryjne itp.). „

- a) W związku z powyższym prosimy koniecznie o załączenie przedmiotowej instrukcji przedmontażowej.
- b) Podanie **specyficznych warunków dla urządzeń wraz z infrastrukturą**, o których mowa powyżej.

Odpowiedź 14:

Instrukcja przedmontażowa stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień SIWZ. Pozostałe wymagania zostały określone w Programie funkcjonalno-użytkowym. Jednocześnie wskazuje się, że podane wytyczne są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, a prawidłowy dobór rozwiązań projektowych jest obowiązkiem Wykonawcy. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że instrukcja dotyczy 1 mikroskopu. W instrukcji podano również wymagania specyficzne dla pom. 1.8.

Pytanie 15:

Na str. 4-5 PFU czytamy:

Powierzchnia zabudowy 538,0 m²

Powierzchnia wewnętrzna 518,0m²

parter: 468,3 m²

poddasze: 87,0 m²

Wysokość: 4,55mb

Liczba kondygnacji 1

Kubatura 2185,0m³

Zadanie jest w trybie projektuj i buduj, osiągnięcie powyższych parametrów z dokładnością do 2 miejsc do przecinka jest niemożliwe. Prosimy o podanie widełek możliwych różnic w stosunku do podanych przez Państwo założeń.

Odpowiedź 15:

Zgodnie z zapisem w PFU, Zamawiający dopuszcza różnicę powierzchni użytkowej netto w odniesieniu do całego budynku o +/- 10% oraz przekroczenie powierzchni o +/- 10% w ramach jednej funkcji. Różnice powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb w zakresie przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych. Nie dopuszcza się ograniczania powierzchni celem zmniejszenia zakresu planowanych do wykonania prac projektowych i robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, PFU winien zawierać *zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków*. Prosimy o informację, czy obszar inwestycji podlega jakiegokolwiek ochronie konserwatorskiej, w szczególności schrony do wyburzenia.

Odpowiedź 16:

Nie, nie podlega. Powyższą informację zawarto w PFU.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie planowanej inwestycji.

Odpowiedź 17:

Tak, Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie planowanej inwestycji. Powyższą informację zawarto w PFU.

Pytanie 18:

Proszę o zmianę zapisu ze wzoru umowy z:

Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Na:

Koszty materiałów eksploatacyjnych (tzn. naturalnie zużywających się, na które producent urządzenia nie daje gwarancji) w okresie udzielonej rękojmi, będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Uzasadnienie:

Producenci urządzeń rzadko określają długość cyklu życia materiałów eksploatacyjnych (tzn. normalnie zużywających się), ponieważ zależy ona od wielu czynników. Podają zwykle zalecaną lub przybliżoną częstotliwość wymiany, więc określenie czy zużycie nastąpiło przed czy po czasie przewidzianym przez producenta materiału będzie niezwykle problematyczne i narazi Zamawiającego na niepotrzebne spory z Wykonawcą.

Odpowiedź 18:

Jeżeli producent podaje zalecaną lub przybliżoną częstotliwość wymiany, to wymiana ta jest elementem bieżącej eksploatacji. Zamawiający będzie ponosił koszty zachowania i stosowania zasad bieżącej eksploatacji i konserwacji wydanych przez producenta danego urządzenia, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta wydanymi w warunkach gwarancji. Natomiast jeżeli pomiędzy okresami wskazanymi przez producenta dojdzie do konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, z uwagi na zużycie przed czasem określonym przez producenta, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji i konserwacji, to koszt ich wymiany stanowić będzie koszt Wykonawcy. Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowny (załącznik nr 3 do SIWZ) bez zmian.

Pytanie 19:

We wzorze Umowy pojawia się zapis:

Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Czy, w okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych (zakupu i wymiany) w sytuacji:

- kiedy długość cyklu życia takiego materiału nie jest określona przez producenta (producenci urządzeń rzadko określają długość cyklu życia materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zależy ona od wielu czynników, podają jedynie zalecaną lub przybliżoną częstotliwość wymiany)
- kiedy zużycie materiału nastąpi po czasie (cyklu życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału?

Odpowiedź 19:

Zamawiający będzie ponosił koszty zachowania i stosowania zasad eksploatacji i konserwacji wydanych przez producenta danego urządzenia, w tym koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta. Jeżeli z warunków udzielonej gwarancji nie wynika, że dany element należy wymieniać w okresie gwarancji lub jeżeli zajdzie konieczność jego wymiany poza okresami wskazanymi przez producenta (tj. pomimo prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji i konserwacji), to koszt tej wymiany ponosi Wykonawca. Kiedy zużycie materiału nastąpi po czasie (cyklu życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału, to koszt jego wymiany ponosi Zamawiający.

Pytanie 20:

Czy, w okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający pokryje koszty zakupu i wymiany filtrów powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji (długość cyklu życia filtra zależy od warunków atmosferycznych w okresie użytkowania)?

Odpowiedź 20:

Patrz odpowiedź na pytanie 19.

Pytanie 21:

Czy, w okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający pokryje koszty zakupu i wymiany cylindrów w nawilżaczu/nawilżaczach (długość cyklu życia cylindrów zależy od składu wody w instalacji)?

Odpowiedź 21:

Patrz odpowiedź na pytanie 19. Cylindry produkujące parę wykonywane są z różnych materiałów, w tym ze stali nierdzewnej z samoczyszczącymi się elementami grzejnymi. Parametry wody wodociągowej dostępne są pod adresem internetowym: <https://www.chspwik.pl/ekologia/wyniki-badan-chspwik>

Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dobrane nawilżacze powinny być przystosowane do pracy na wodzie wodociągowej lub powinny posiadać zasilanie wody poprzez stacje uzdatniania dostosowujące parametry wody do pracy z zaprojektowanymi nawilżaczami.

Pytanie 22:

We wzorze umowy pojawia się zapis:

Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

Czy koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego wszystkich urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji ponosi Zamawiający?

Odpowiedź 22:

Zamawiający będzie ponosił tylko koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń oraz ich serwisowania, w zakresie niezbędnym dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta – dotyczy to wszystkich urządzeń. Innymi słowy Zamawiający będzie ponosił koszty zachowania i stosowania zasad eksploatacji i konserwacji wydanych przez producenta danego urządzenia. Pozostałe koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 23:

Ponieważ dostawa mikroskopu elektronowego jest poza zakresem dostawy bardzo proszę o podanie:

- wymogów (także instalacyjnych) dla pomieszczenia, w którym mikroskop ma się znaleźć
- zapotrzebowania mikroskopu na media (zasilanie elektryczne, chłodzenie)
- czy agregat chłodniczy do chłodzenia mikroskopu jest również poza zakresem Wykonawcy

Odpowiedź 23:

Wymogi dla poszczególnych pomieszczeń (także instalacyjne) zawarte są w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz w koncepcji i kartach pomieszczeń stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 3 do PFU. Chłodziarki mikroskopów, pompy próżniowe są dostarczane wraz z mikroskopami.

Pytanie 24:

Czy zasilacze UPS opisane w PFU na stronie 26, dotyczą pięciu sztuk UPS-ów widniejących na rzucie parteru, a może należy przyjąć dodatkowy UPS?

Odpowiedź 24:

Należy przyjąć dodatkowy zestaw UPS. Na rzucie wskazano pięć (5) sztuk UPS i jeden (1) zestaw UPS. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym do obowiązków Wykonawcy należy dobór i dostawa ww. urządzeń UPS oraz UPS dla sieci i instalacji LAN.

Pytanie 25:

Czy zasilacze UPS, chłodziarki mikroskopu, pompy próżniowe, widniejące na rzucie parteru, są dostarczane razem z mikroskopami, czy też należy je dostarczyć w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź 25:

Zasilacze UPS należy dostarczyć w przedmiotowym postępowaniu. Chłodziarki mikroskopów, pompy próżniowe są dostarczane wraz z mikroskopami.

Pytanie 26:

Czy należy przyjąć odseparowane uziemienie mikroskopów?

Odpowiedź 26:

Należy przyjąć odseparowane uziemienie mikroskopów dla każdego mikroskopu elektronowego oddzielne. Wymagania względem uziemienia wyjaśniono w wymaganiach dla mikroskopu transmisyjnego.

Pytanie 27:

Agregat prądowórczy ma być w wersji obudowanej, czy będzie zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu?

Odpowiedź 27:

Agregat prądowórczy ma być w wersji obudowanej.

Pytanie 28:

Czy do zasilania budynku Centrum Mikroskopowego, istnieje możliwość wykorzystania odpływów rezerwowych w rozdzielnicy RNN1 i RNN2 budynku ŚMCEIBI (jeżeli takie istnieją), a może należy zabudować nowe pola rozdzielcze? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 28:

Należy zabudować nowe pola rozdzielcze. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym Zasilanie CMBM odbywać się będzie za pomocą linii kablowych wyprowadzonych z dobudowanych pól rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej w budynku ŚMCEIBI będącej w eksploatacji Użytkownika. W/w linie kablowe wyprowadzone zostaną z dwóch różnych sekcji rozdzielnicy n.n. zasilanych z dwóch różnych transformatorów SN/nn. Każda z linii zostanie dobrana na pokrycie pełnej mocy budynku CMBM wraz z instalacjami i wyposażeniem.

Pytanie 29:

Proszę o podanie wymiarów i głębokości posadowienia dla dwóch podziemnych schronów wojskowych wyszczególnionych w opisie inwentaryzacji terenu.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie jest w posiadaniu danych, o których mowa w pytaniu. Zgodnie z opracowaniem pn. pn. Rozpoznanie geofizyczne działki 1/28 w Chorzowie na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ), głębokość posadowienia tych obiektów to ok. 3,5 m poniżej poziomu terenu. Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 30:

Czy w ramach inwestycji uzyskanie zezwolenia i wycinka drzew łącznie z nasadzeniami leżą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odpowiedź 30:

Patrz odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 31:

Jaki typ rolet wewnętrznych należy przewidzieć: sterowane ręcznie czy elektrycznie np. z pilota, jaki materiał zwykły czy całkowicie zaciemniający.

Odpowiedź 31:

Rolety wewnętrzne w pomieszczeniach mikroskopów sterowane elektrycznie, całkowicie zaciemniające. Ponadto należy przewidzieć rolety zewnętrzne w panczerze aluminiowym, o klasie odporności na włamanie co najmniej RC2, uruchamiane elektrycznie, sterowane indywidualnie i grupowo.

Pytanie 32:

Proszę o wyjaśnienie czy korytarz w budynku H skrzydło zachodnie przez który ma zostać poprowadzona trasa co i zimnej wody do budynku nowoprojektowanego należy w jakikolwiek sposób przebudować, wyremontować lub zbudować na nowo, czy jest to korytarz istniejący nie wymagający jakichkolwiek remontowych prac.

Odpowiedź 32:

Jest to korytarz istniejący, wyremontowany. Zgodnie z PFU i opisem inwentaryzacji nowe instalacje należy doprowadzić z węzła ciepłego budynku H (węzeł należy przebudować), który znajduje się w podpiwniczeniu zachodniego skrzydła. Trasa będzie przebiegać pod stropem, a sufitem podwieszonym, następnie w kanale betonowym do projektowanego pomieszczenia technicznego nowego obiektu. Po wykonaniu instalacji korytarz należy doprowadzić do stanu istniejącego, tj. odtworzyć wszelkie naruszone okładziny i powłoki oraz zabezpieczyć przejścia instalacyjne przez przegrody, w tym w zakresie ppoż. Szczegółowy zakres prac winien wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

Pytanie 33:

W jaki sposób i którędy ma zostać poprowadzona sieć LAN do budynku nowoprojektowanego – na planie zagospodarowania sieć poprowadzona jest fragmentem na zewnątrz potem wchodzi do budynku H skrzydło zachodnie i prowadzi aż do środkowej części budynku H. Proszę o informację jakie prace mają zostać wykonane w celu poprowadzenia przedmiotowej sieci w budynku istniejącym.

Odpowiedź 33:

Na planie zagospodarowania sieć poprowadzona jest na zewnątrz z budynku ŚMCEiBI, potem wchodzi do budynku H skrzydło zachodnie i prowadzi aż do środkowej części budynku H, następnie wraca i prowadzi do projektowanego budynku CMBM. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym od budynku ŚMCEiBI będą wyprowadzone kable energetyczne z istniejącej stacji trafo do projektowanego obiektu wzdłuż budynku H - równolegle z tą siecią będzie prowadzone sieć LAN. Przyłączy sieci LAN należy doprowadzić dwutorowo – bezpośrednio z serwerowni w budynku ŚMCEiBI i poprzez budynek H. Jedna linia światłowodowa ułożona zostanie bezpośrednio z serwerowni do punktu dostępowego w budynku CMBM natomiast druga linia ułożona zostanie z serwerowni do punktu dostępowego j.w. poprzez punkt dostępowy w budynku „H”. Przyłącza w budynku H należy prowadzić istniejącymi trasami kablowymi, następnie po wyjściu z budynku H Należy przewidzieć wykonanie tras kablowych w miejscach wolnych przestrzeni nad sufitem podwieszanym, pod stropem. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z istniejącymi. Szczegółowy zakres prac winien wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

Pytanie 34:

Proszę o potwierdzenie że wszystkie nowoprojektowane sieci mają przebieg po działkach Zamawiającego.

Odpowiedź 34:

Wszystkie trasy sieci wskazane w PFU mają przebieg po działkach Zamawiającego. Projekt przebiegu sieci na tych działkach należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.

Pytanie 35:

Czy należy przewidzieć ogrodzenie nowoprojektowane? Jeśli tak to proszę o wytyczne jakie.

Odpowiedź 35:

Tak, należy zaprojektować ogrodzenie terenu inwestycji. Ogrodzenie systemowe 2D lub 3D, panelowe o wysokim poziomie ochrony dostępu, wysokości powyżej 1,70 m, ocynkowane, pokryte powłoką poliestrową, oczko prostokątne, zgrzewane, przezierność umożliwiającą pracę systemu monitoringu, uzupełnione bramami i furtami systemowymi, (bramy i furta otwieranie elektrycznie z kontrolą dostępu jak dla całego projektowanego obiektu)

Pytanie 36:

Proszę o informację jakie elementy małej architektury należy dostarczyć w ramach postępowania.

Odpowiedź 36:

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować obiekty małej architektury (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) takie jak użytkowe służące rekreacji codziennej (stojaki na rowery) i utrzymaniu porządku (śmietniki i wiata śmietnikowa).

Pytanie 37:

Zapis PFU str. 7 „Przewiduje się wykonanie chodników- dojść do budynku oraz chodnik wzdłuż drogi (oddalony o 1-3 m od tejże drogi dojazdowej gdyż będzie ona poddana w przyszłości przebudowie do prawidłowych parametrów.” Proszę o

potwierdzenie, że przebudowa drogi dojazdowej o której mowa w powyższym zakresie jest poza zakresem opracowania.

Odpowiedź 37:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać przebudowę drogi tylko i wyłącznie w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej nowego obiektu, tj. nowego zjazdu, budowy miejsc postojowych i chodnika oraz ewentualnej korekty niwelety i odwodnienia wynikającej z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wysokościowych w projektowanym zagospodarowaniu terenu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU i koncepcji planu zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do PFU oraz wytycznymi w zakresie dostępności zawartymi w załącznikach nr 2.3 i 2.4 do SIWZ.

Pytanie 38:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiały powinny zostać wykonane zewnętrzne parapety.

Odpowiedź 38:

Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze ślusarki okiennej.

Pytanie 39:

Proszę o udostępnienie badań gruntowych dla terenu inwestycyjnego. Proszę o potwierdzenie że w rejonie inwestycji występują proste warunki gruntowe a poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia.

Odpowiedź 39:

Patrz odpowiedź na pytanie 13.

Pytanie 40:

W PFU zawarto informacje nt. stolarki drzwiowej wewnętrznej – ma zostać wyposażona w zamki elektroniczne do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa. Proszę o informację jakiego typu zamki elektroniczne należy ująć w kalkulacji.

Odpowiedź 40:

Zamawiający posiada następujący standard istniejący w budynkach Uniwersytetu Śląskiego tj. MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/Plus/NFC/Bluetooth. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest czytnik obsługujący powyższy standard lub inny czytnik w pełni kompatybilny z powyższym standardem (nie powodujący żadnych zakłóceń itp.). Może to być czytnik zintegrowany z zamkiem i zasilany bateryjnie lub może być odrębny czytnik i osobny elektrozaczep rewersyjny na drzwiach z kontrolą dostępu. System musi umożliwiać wykorzystywanie kart pracowniczych Uniwersytetu Śląskiego, które są wykonane w technologii Mifare oraz umożliwiać wejście za pomocą telefonu z NFC lub Bluetooth.

Pytanie 41:

Proszę o szczegółowe określenie warunków gwarancji tj.

- proszę o potwierdzenie że okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę nie obejmuje urządzeń i wyposażenia (urządzenia i wyposażenie mają mieć gwarancję producenta)

- proszę o potwierdzenie że w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę serwisowanie urządzeń i wymiana części eksploatacyjnych np. filtry w centralach i inne tego typu materiały eksploatacyjne wymieniać będzie Zamawiający na własny koszt

Odpowiedź 41:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wymagany okres gwarancji na zamontowane materiały jest nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. W pozostałej części zadanego pytania patrz odpowiedź na pytania 18-22.

Pytanie 42:

Proszę o potwierdzenie, że zakres postępowania nie obejmuje dostawy mikroskopów z załącznika nr 2.2 SIWZ tj. urządzeń wyszczególnionych w Zadaniu 1: Zakup mikroskopów (strony od 1 do 14) wraz z wyposażeniem dodatkowym i innym opisanym w Zadaniu 1.

Odpowiedź 42:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 43:

Zamawiający w załączniku nr 2.2. SIWZ umieścił Zadanie 1: Zakup mikroskopów i Zadanie 5: Zakup wyposażenia. Proszę o uzupełnienie Zadania od 2 do 4 lub potwierdzenie że Zadania od 2 do 4 nie wchodzą w zakres postępowania.

Odpowiedź 43:

Numeracja zadań odpowiada wnioskowi o dofinansowanie inwestycji. Zadania te stanowią roboty budowlane opisane w PFU – nie wymagają uzupełnienia.

Pytanie 44:

Załącznik nr 2.2 SIWZ Zadanie 5: Zakup wyposażenia – proszę o wytyczne dot. wyposażenia tj. podanie wymiarów, parametrów, typów dla wyposażenia w celu rzetelnej wyceny. Wyposażenie wyszczególnione w Zadaniu 5 może stanowić bardzo kosztowną część kalkulacji.

Odpowiedź 44:

Wytyczne stanowią załącznik nr 2 do wyjaśnień. W projektowaniu i realizacji ww. wyposażenia należy uwzględnić odpowiednie wymagania norm PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14175, PN-EN 14727, PN-EN 1730 *lub równoważnymi* (przy czym dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym). Jednocześnie wskazuje się, że wyposażenie to jest wyposażeniem minimalnym wymaganym przez Zamawiającego, a prawidłowy dobór rozwiązań projektowych jest obowiązkiem Wykonawcy. Ilości należy weryfikować zgodnie z rysunkiem koncepcji – rzut parteru.

Pytanie 45:

Proszę o informację czy należy uwzględnić w wycenie wiatę śmietnikową, jeśli tak proszę o wytyczne.

Odpowiedź 45:

Należy wycenić wiatę śmietnikową. Pod względem architektonicznym i materiałowym należy zachować spójność rozwiązań materiałowych z budynkiem CMBM. Pozostałe wymagania i wytyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 46:

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 9 miesięcy od zawarcia umowy – w zakresie projektowania – oraz 18 miesięcy w zakresie robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminów nie będzie możliwe (np. z powodu dokonania na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, w przypadku ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa, itp.).

Odpowiedź 46:

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w §15 załącznika nr 3 do SIWZ

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że na Zamawiającym w okresie gwarancji spoczywał będzie obowiązek wymiany i ponoszenia kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko z ich naturalnego zużycia.

Odpowiedź 47:

Patrz odpowiedź na pytania 18-22 i 41.

Pytanie 48:

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw. oraz że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw.

Odpowiedź 48:

Warunki zmiany umowy w tym zakresie zostały szczegółowo określone w §3 ust. 3 i 5 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie 49:

Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania, jeśli środki finansowe służące do sfinansowania przedmiotowego zamówienia nie zostaną mu przyznane. Prosimy o informację, kiedy Zamawiający spodziewa się otrzymać decyzję o przyznaniu ww. środków.

Odpowiedź 49:

Zamawiający informuje, iż projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Trwają prace związane z przygotowaniem umowy o dofinansowanie do zawarcia.

Pytanie 50:

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

- a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
- b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
- c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
- d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedź 50:

Warunki zmiany umowy w tym zakresie zostały szczegółowo określone w §14 i 15 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 51:

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o obniżenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź 51:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 52:

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji, zwłoki w usuwaniu wad, zwłoki w przejęciu terenu budowy prosimy o ich stosowne obniżenie, np. do 0,01 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź 52:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 53:

Zamawiający zastrzegł karę w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia za rozwiązanie umowy z przyczyn Wykonawcy. Prosimy o obniżenie ww. kary do 10 % wartości wynagrodzenia oraz wprowadzenie analogicznej kary, którą mógłby naliczyć Wykonawca, jeśli do rozwiązania umowy dochodzi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 53:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 54:

Prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych dot. podwykonawców:

- a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,
- b) za dopuszczenie do pracy podwykonawcy z pominięciem wymaganej procedury – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,
- c) za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą (lub projektu jej zmiany) – 0,2 % wynagrodzenia brutto stwierdzony przypadek,
- d) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą – 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,
- e) za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty – 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,
- f) za brak nieterminową płatność wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,

prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np. 1 000,00 zł za każdy z ww. przypadków.

Odpowiedź 54:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 55:

Prosimy o obniżenie zastrzeżonego limitu naliczania kar umownych (30 % wartości wynagrodzenia) do 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 56:

Akceptacja dokumentacji projektowej, przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę, akceptacja materiałów/urządzeń zależne są od jakości i terminowości przekazanych przez Wykonawcę dokumentów lub zgodności z przedmiotem zamówienia proponowanych materiałów/urządzeń. Koniec czynności odbiorowych zależny jest natomiast od jakości wykonanych i zgłoszonych do odbioru robót oraz ich zgodności z przedmiotem zamówienia. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Mając na względzie powyższe Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów umowy we wnioskowanym zakresie.

Odpowiedź 56:

Akceptacja dokumentacji projektowej, przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę, akceptacja materiałów/urządzeń oraz odbiory zależne są od jakości przekazanych przez Wykonawcę dokumentów i materiałów.

Pytanie 57:

Prosimy o określenie, w jakim terminie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Odpowiedź 57:

Zamawiający nie wyznacza maksymalnych terminów, w jakich będzie zobowiązany do zakończenia czynności związanych z poszczególnymi odbiorami.

Koniec czynności odbiorowych zależny jest od jakości wykonanych i zgłoszonych do odbioru robót oraz ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 58:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.).

Odpowiedź 58:

Warunki odstąpienia od umowy zostały opisane w § 11 wzoru umowy. Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów umowy we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 59:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

Odpowiedź 59:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów umowy we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 60:

Zamawiający zastrzegł, że strony poza przypadkami określonymi w umowie przyjmują na siebie wszelkie ryzyka związane z umową i wyłączają między sobą możliwość stosowania klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków. Prosimy o usunięcie ww. zapisu (par. 18 ust. 2 umowy).

Odpowiedź 60:

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w proponowanym przez pytającego zakresie.

Pytanie 61:

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w PFU, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź 61:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Dla Zamawiającego wszystkie rozwiązania projektowe są istotne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentami niniejszego postępowania oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.

Pytanie 62:

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w PFU materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź 62:

Zamawiający wbrew twierdzeniu pytającego nie wskazał w PFU materiałów i urządzeń poprzez nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta. Zamawiający

wbrew twierdzeniu pytającego zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. Odnosząc się do zadanego pytania - patrz odpowiedź na pytanie 61.

Pytanie 63:

Bardzo proszę o podanie mocy cieplnej istniejącego węzła ciepła w budynku H

Odpowiedź 63:

Zapotrzebowanie ciepła dla bud. H wynosi $Q = 0,85$ MW

Pytanie 64:

Czy dostawa i montaż chłodziarek mikroskopów leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź 64:

Patrz odpowiedź na pytanie 23 i 25.

Pytanie 65:

W załączniku 2.2 do PFU pojawia się Zadanie 1 oraz Zadanie 5. Czy występują również zadania 2-4? Czy zadanie 1 tzn. zakup i montaż mikroskopów wraz z wyposażeniem dodatkowym są objęte niniejszym przetargiem?

Odpowiedź 65:

Patrz odpowiedź na pytanie 1 i 43.

Pytanie 66:

W związku z chęcią udziału naszej firmy w przedmiotowym przetargu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju związaną z koronawirusem, a co za tym idzie ograniczenia kadrowe w wielu firmach, na rynku budowlanym wydłuża się czas oczekiwania na oferty na materiały i usługi od podwykonawców wszystkich branż.

Przedłużenie terminu składania ofert umożliwi nam nie tylko złożenie oferty ale prawidłowe i rzetelne jej przygotowanie.

Odpowiedź 66:

Patrz punkt II poniżej.

- II. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria Ogólna, pok.17, parter budynku, w terminie do **21.04.2020 r. do godz. 10:30.**

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2020 r.** o godz. **11:00** w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, I piętro, Aula im. Kazimierza Lepszego. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia transmisji na żywo przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego. Link do transmisji zostanie udostępniony przez Zamawiającego w późniejszym terminie, na stronie internetowej, na której zamieszczone jest postępowanie.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną opublikowane niezwłocznie po przygotowaniu odpowiedzi, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

Zatwierdzam:

**mgr Agnieszka Maj – Z-ca Kanclerza
ds. Inwestycji
i Zarządzania Logistycznego**