



Wytyczne do przedmiotu zamówienia

Projekt budowlano-wykonawczy - Likwidacja Barrier Architektonicznych w kompleksie budynków dydaktycznych w Cieszynie obejmujących : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ,Wydział Artystyczny, Halę sportową z pływalnią

Część budowlana

- 1 Zaktualizować kosztorysy i przedmiary najlepiej w oparciu o program kosztorysowy NORM i Sekocembud z podaniem podstawy wyceny , w wersji szczegółowej.
2. Wyeliminować z „PT” nazwy handlowe materiałów i urządzeń/ niezgodne z P.Z.P./

Instalacje elektryczne

1. Wycenić instalację zasilającą i dźwiękowo-przyzewową do WC osób niepełnosprawnych;
- 2.. Wycenić wyposażenie w „TG” portiernia wg rys. /E-1/;
- 3.. Wycenić zasilanie dźwigów z „TG”
4. Wycenić oprawy w WC osób niepełnosprawnych;
5. Wycenić selektywne zabezpieczenia dla zasilania wind i podestów

Instalacje sanitarne

- 1 Zaktualizować kosztorysy i przedmiary najlepiej w oparciu o program kosztorysowy NORMA i Sekocembud z podaniem podstawy wyceny , w wersji szczegółowej.
2. Wyeliminować z „PT” nazwy handlowe materiałów i urządzeń/ niezgodne z P.Z.P./
3. Brak STWiORB dla robót wod.-kan. i wentylacji;
4. W przedmiarach i kosztorysach nie uszczegółowiono opisu urządzeń sanitarnych, (np. umywalka dla osób niepełnosprawnych);
5. W przedmiarach i kosztorysach nie uwzględniono wykucia bruzd, przewodów rurowych do wody i kanalizacji, zaworów odcinających, prób szczelności;