



Wytyczne do przedmiotu zamówienia

Projekt budowlano-wykonawczy- Przebudowa i remont budynku Instytutu Sztuki, budowa budynku dydaktycznego, Cieszyn ul. Paderewskiego 13

Część budowlana:

1. Zaktualizować kosztorysy i przedmiary najlepiej w oparciu o program kosztorysowy NORMA i Sekocembud z podaniem podstawy wyceny, w wersji szczegółowej.
2. Wyeliminować z „PT” nazwy handlowe materiałów i urządzeń/ niezgodne z P.Z.P./

Instalacje elektryczne :

1. Przedmiary i kosztorysy zaktualizować wg programu kosztorysowego NORMA p. c. III. kw. 2012r. Sekocembud Warszawa , w wersji szczegółowej z podstawą wyceny.
2. Wycenić linie zasilającą budynek o przekroju YAKY 4 x 120 mm² o, długości l = 50 {M}, wraz renowacją pow. asfaltowej na długości = 45 {m}, wymiana złącza kablowego typ ZK-3a wraz z uziemieniem .
3. Instalacja odgromowa – norma z 1986r. przeliczyć kosztowo wg nowej normy z 2006r.
4. Wycenić zasilanie i sterowanie wentylatora dachowego i wentylatorów osiowych.
5. W P.T. użyto nazw handlowych materiałów i urządzeń /niezgodnie z P.Z.P./
6. Wycenić rozbudowę projektowanych tablic rozdzielczych kpl. 11 o 25 szt. wyłączników różnicowo-prądowych oraz 13 kpl. ochrony przeciwprzepięciowej wraz z uziemieniami
7. Przy przeliczeniu sprawdzić zgodność ilości opraw oświetleniowych, osprzętu elektr. aparatury, przewodów i kabli z rysunkami, zestawieniem materiałów, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi – mają być zgodne!

Instalacje sanitarne

1. Zaktualizować kosztorysy i przedmiary najlepiej w oparciu o program kosztorysowy NORMA i Sekocembud z podaniem podstawy wyceny, w wersji szczegółowej.
2. Wyeliminować z „PT” nazwy handlowe materiałów i urządzeń/ niezgodne z P.Z.P./
3. Wykonać przedmiar i kosztorys szczegółowy dla wentylacji.