

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budynek Domu studenta DNS przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie ma 7 kondygnacji i posiada 2 klatki schodowe. Mieści się w nim oddział biblioteki i akademik.

Częstotliwość przeglądów:

2020r. – 1 przegląd
2021r. – 2 przeglądy
2022r. – 2 przeglądy
2023r. – 1 przegląd

1. System Sygnalizacji Pożaru BOSCH oparty na centrali FPA 5000 – montaż lipiec 2015r.
(gwarancja zakończona)

- optyczne czujki dymu FAP – O420
- czujka termiczna nadmiarowo-różnicowa FAH-T 420
- optyczny detektor dymu na światło rozproszone

łącznie ilość czujek 432 szt.

- ręczny ostrzegacz pożarowy BOSCH - FMC-210-DM-G-R; FMC-210-DM-H-R

2. Instalacja zamknięć ppoż. drzwi pożarowych – trzymacze – dotyczy tylko akademika

3. System oddymiania – dwie klatki schodowe.

4. Dźwiękowy System Ostrzegawczy – DSO oparty na systemie Praesideo firmy BOSCH Security Systems

- 7 stref (dwie dotyczą biblioteki + pozostałych 5 akademik)
- łączna ilość głośników: 426 szt.

5. Dodanie do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego komunikatów głosowych wygłaszanych w języku angielskim.