

OFERENT:

.....

NIP

tel/fax.....

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem nr/...../...../.....
polegającego na:

.....

.....

za wynagrodzeniem : (netto) słownie:.....

do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: %

łącznie kwota brutt..... słownie.....

w terminie do:

Prosimy o podanie: nazwiska i numeru telefonu osoby do kontaktu w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu postępowania.....

Jednocześnie oświadczam że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności określonych przedmiotem zamówienia
- dysponujemy wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
- nie zalegamy z uiszczaniem obowiązkowych opłat, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) ,oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Aktualny odpis właściwego rejestru
2.
3.
4.
5.

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron

.....

(data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Postępowanie nr

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zamawiający: **Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12**

Przedmiot zamówienia:

Przegląd systemu oświetlenia awaryjnego w budynku Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach ul. Bankowa 11B

Obiekt : **Wydział Prawa i Administracji , Katowice ul. Bankowa 11B**

Termin realizacji robót - 2 tygodnie od otrzymania zamówienia.

Zakres robót : Usługi w zakresie instalacji elektrycznych – CPV 71314100-3

Opis robót :

Zakres przeglądu serwisowego i systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach ul. Bankowa 11B.

1. Opis systemu.

**System wykonany jest w oparciu o urządzenia firmy HYBRYD – rok budowy 2002r.
URZADZENIE CENTRALNEGO ZASILANIA TYP SZC 48/200/1/DC - brak dokumentacji**

Podstawowe parametry systemu:

- MOC - 20kW
- Bateria akumulatorów Typ Europower EP 200 Ah - 12V x 18 DC
- Moduły systemu oświetlenia ewakuacyjnego 3 x LSM-24 zabudowane w rozdzielniczy głównej.

Opis czynności dotyczących Systemu Centralnego Zasilania TYP SZC 48/200/1/DC

– inspekcja obejmuje wszystkie prace, które są związane ze sprawnością urządzeń, a w szczególności:

- **pomiar napięcia baterii bez i pod obciążeniem**
- pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przełączanie urządzeń,
- kontrola wizualna elementów elektrycznych,
- kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń,
- kontrola prądu ładowania i ustawienia prądu ładowania,
- kontrola źródeł światła

5. Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić szczegółowy raport który winien zawierać - uwagi, wnioski i zalecenia oraz wykonane ewentualne naprawy.

Zakres stosowania specyfikacji: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych poniżej.

Informacje o terenie budowy:

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i p. pożarowych .

Prace mające wpływ na funkcjonowanie budynku – wyłączenia , przełączenia zasilania , prace budowlane powodujące hałas i zabrudzenie – należy bezwzględnie uzgodnić z kierownictwem obiektu przedstawiając harmonogram ich realizacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Dopuszczanie do stosowania : materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Dopuszczanie do stosowania : przyrządy pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać aktualne świadectwa wzorcowania.

Wymagania dotyczące stosowania sprzętu : maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca.

- Przygotowanie oferty

- Oferta winna zawierać cenę jednorazowego przeglądu , kwota netto powiększoną o należny podatek VAT co stanowi cenę oferty .

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy i przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UNIwersytet Śląski w Katowicach
Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
KIEROWNIK SEKCJI REMONTÓW
I EKSPLOATACJI
Grzegorz Parzoch
Grzegorz Parzoch

UNIwersytet Śląski
SPECJALISTA
Grzegorz Engeltking
Grzegorz Engeltking