

OFERTA do postępowania nr/...../ 12

OFERENT:

NIP

tel/fax.....

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem nr/...../ 12
polegającego na:

za wynagrodzeniem : (netto) słownie:.....

do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: %

łącznie kwota brutt..... słownie.....

w terminie do:

Prosimy o podanie: nazwiska i numeru telefonu osoby do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu postępowania.....

Jednocześnie oświadczam że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności określonych przedmiotem zamówienia
- dysponujemy wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
- nie zalegamy z uiszczaniem obowiązkowych opłat, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) ,oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Aktualny odpis właściwego rejestru
2.
3.
4.
5.

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron

.....

(data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .

Postępowanie nr

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zamawiający: **Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12**

Przedmiot zamówienia:

1 . Uzupełnienie impregnatu w głowicach kablowych kabli średniego napięcia.

Obiekt : Stacja trafo 20/0,4 kV zasilająca Wydział Filologiczny w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 1 oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Jagiellońska 28

Termin realizacji robót - **3 tygodnie od daty podpisania umowy**

Zakres robót : Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
– CPV 50532400-7

Opis robót :

- 1. Uzupełnienie impregnatu (około 20 kg) w 6 głowicach kablowych - 2 transformatory 20/0,4 kV.**
- 2. Pisemne uzgodnienie z kierownikami DAG , dotyczące terminu wyłączenia obiektów :**
Wydział Filologiczny w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 1
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Jagiellońska 28
- 3. Pisemne uzgodnienia na wejście do części stacji 866/20kV eksploatowanej przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek - Katowice pl. Sejmu Śląskiego 2**
- 4. Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja GZE S.A. na rozplombowania pól zasilających nr 4 i 10 w stacji nr 866/20kV zlokalizowanej Centrum Kultury w Katowicach Plac Sejmu Śląskiego 2.**
- 5. łączny czas wyłączenia ww. obiektów nie może przekroczyć 3 godzin.**
- 6. Wszystkie roboty elektryczne związane uzupełnieniem impregnatu w głowicach kablowych wykonywane będą na polecenie pisemne.**
- 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.**

Zakres stosowania specyfikacji: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych poniżej.

Informacje o terenie budowy:

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i p. pożarowych .

Prace mające wpływ na funkcjonowanie budynku – wyłączenia , przełączenia zasilania , prace budowlane powodujące hałas i zabrudzenie – należy bezwzględnie uzgadniać z kierownictwem obiektu przedstawiając harmonogram ich realizacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Dopuszczanie do stosowania : użyte przyrządy pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać aktualne świadectwa wzorcowania.

Wymagania dotyczące stosowania materiałów:

Materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wymagania dotyczące stosowania sprzętu : maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ROBÓT

Po zakończeniu prac elektroinstalacyjnych i montażowych zostanie przeprowadzony ich odbiór techniczny .

W trakcie odbioru należy przedłożyć komisji odbiorowej - wymagane atesty certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe , DTR i itp.

- Przygotowanie oferty

- Oferta winna zawierać wycenę całego zakresu prac, w szczególności cenę netto (powiększoną o należny podatek VAT co stanowi cenę oferty).
- Do oferty należy dołączyć atest oraz kartę charakterystyki preparatu chemicznego.
- Wykaz osób odpowiedzialnych i uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie wykonywanych robót eklektycznych.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.