

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 01/02 | Rozdzielnica obiektowa piwnicy |
| 02/02 | Rozdzielnica obiektowa piwnicy |
| Schemat strukturalny | |

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...
2Q...
3Q...

– wyłącznik mocy
– rozłącznik mocy
– rozłącznik główny, izolacyjny

— — — — —
obudowa rozdzielnic
element obcy
(zainstalowany poza rozdzielnicą)
- E...

– lampka kontrolna
- F...
1F...

– podstawa bezpiecznikowa
– rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F...
3F...
4F...
5F...
FL...

– wyłącznik nadprądowy
– wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
– wyłącznik silnikowy
– ogranicznik mocy
– wyłącznik różnicowoprądowy
- K...
KM...
KT...
KP...

– stycznik instalacyjny
– przełącznik impulsowy
– przełącznik czasowy
– przełącznik pomocniczy
- 1T...
2T...
3T...
4T...
5T...
6T...

– transformator bezpieczeństwa
– przekładnik prądowy
– prostownik
– falownik
– przekształtnik d.c./a.c.
– przekształtnik a.c./a.c.

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1 I 2 W CHORZOWIE NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY INSTYTUTU FIZYKI | | TEMAT RYSUNKU: | |
| OBIEKT: BUDYNEK NR 1 - CZĘŚĆ ZACHODNIA - A UL. 75 PUŁKU PIECHOTY, 41-500 CHORZÓW | | DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY PIWNICY CZ.A | |
| INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE | | | |
| PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOSIORZ UPR. NR: 585/01 w specjalności Instalacje elektryczne | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WITOLD PIERZ UPR. NR: 984/05 w specjalności Instalacje elektryczne | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |
| 44-105 GŁIWICE, UL. STRELECKIEGO 27 | | DATA: PAŹDZIERNIK 2017 | SKALA: - |
| | | NR RYSUNKU: IE-54 | |

