UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej.
2. Wszystkie wymiary i rzędne bezwzględnie SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
3. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
4. Konstrukcja budynku w większości istniejąca, za wyjątkiem:
   - podciągów i nadproży przy wyburzonych i poszerzanych otworach;
   - klatki schodowej narożnej - kontynuacja z 2 piętra na poddasze i z przyziemia do piwnicy, wg rzutów
   - projektowanych dwóch szybów dźwigowych;
   - wzmocnienia więźby dachowej na poddaszu w części A.
5. Projektowana termoizolacja: dla budynku części A od wewnątrz płytami klimatycznymi na ruszcie drewnianym (za wyjątkiem sal operacyjnych), a w części B od zewnątrz warstwą styropianu z odwzorowaniem istniejących pilastrów i wnęk ściennych.
6. W całym obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną wg rys. instalacyjnych.
7. Obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda osobowa i pochylnie przed budynkiem dostosowane dla inwalidów).
8. Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji lub wymiany na nową, drewnianą przy odtworzeniu jej w pierwotnym kształcie z zachowaniem wszystkich parametrów i podziałów jak oryginalne.
9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie nalezy wykonać wg ekspertyzy p.poż.
10. Nalezy zachować zasadniczy układ pomieszczeń we wnętrzu budynku, zwłaszcza układ głównych sal operacyjnych na parterze.

- Całe poddasze w części użytkowej wydzielone płytami ogniochronnymi 2xGKF EI60 (okładzina na wszystkich elementach konstrukcyjnych więźby drewnianej i tworząca sufit pod kleszczami).
- Ze względu na umieszczenie warstw termoizolacyjnych nad poddaszem oraz centrali wentylacyjnej na projektowanym poziomie technicznym zaprojektowano wzmocnienie istniejącej więźby dachowej (podbitka płatwi na całej długości i dodatkowe słupy przy istniejących - zdwojone podparcie, szczegóły wg rys. więźby dachowej).





Legenda

- kanał wentylacyjny nawiewny
- kanał wentylacyjny wywiewny
- nawiewnik sufitowy zasięg 2m
- wywiewnik sufitowy
- wywiewnik sufitowy
- klapa ppoż
- przepustnica
- tłumik
- REI120 Strefy wydzielenia p.poż.

UWAGA:
1. Przepusty instalacyjne klapy ppoż należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
2. Wszystkie kanały wentylacy należy prowadzić w strefie przestrzeni pod dachem
3. Kanały układu Nw i Ww należy zaizolować wełną min grubości 40mm
4. Wszystkie obmiary należy sprawdzić i ewentualnie skorygować na budowie

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PODDASZE			
	CZĘŚĆ A		
4.01	Klatka schodowa 1	19,33	gres/kamień
4.02	Komunikacja (przed windą)	4,48	wykł.pcv
4.03	Winda towarowo-osobowa	2,10	wykł.pcv
4.04	Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzeń poddasza)	214,84	wykł.pcv
4.05	Komunikacja (przedsionek)	5,20	wykł.pcv
4.06	WC damskie	4,81	gres
4.07	WC męskie	6,39	gres
4.08	WC dla niepełnosprawnych	4,63	gres
4.09	Zaplecze gospodarcze sal	24,11	wykł.pcv
4.10	Mała sala wystawowa 1	22,75	wykł.pcv
4.11	Mała sala wystawowa 2	32,51	wykł.pcv
S2	Studnia doświetlająca	2,01	gres/kamień
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	343,16	

Jednostka projektowania	BLANK_ARCHITEKCI — BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze www.blankarchitekci.pl		
Temat projektu	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Inwestor	UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE		
Adres inwestycji	ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice działki 198, 200/2, AM 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie		
Projektował	mgr inż. Tomasz Cejny upr. nr SLK/4301/PWOS/12 w specj. instalacje sanitarne		
Sprawdził	mgr inż. Damian Siwek upr. nr SLK/5487/PWOS/14 w specj. instalacje sanitarne		
Branża	INSTALACJE SANITARNE		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - RZUT PODDASZA		
Nr projektu	1909	Skala	1:100
Data	10.2019	Nr rysunku	W-06