

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej: sieć tryskaczowa, centrala tryskaczowa z pompownią przeciwpożarową – cztery przeglądy w roku.

Zakres przeglądów:

- Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku zapasu,
- Sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi
- Przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenie działania mechanicznych i elektrycznych urządzeń alarmowych
- Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej, sprawdzenie rozruchu pomp zasilających,
- Sprawdzenie gotowości pomp zasilających do pracy wraz z próbą działania
- Sprawdzenie działania samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego
- Sprawdzenie działania wskaźników przepływu, sprawdzeniu działania urządzeń samoczynnego napełniania i uzupełniania zbiorników
- Sprawdzeniu praktycznym działania zaworów kontrolno-alarmowym i przyspieszaczy
- Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych

| INSTALACJA TRYSKACZOWA | | | |
|---|------|-----|--|
| Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI >80 MINIMAX MX5-SU 1/2 x 68 - Ms | szt. | 372 | MINIMAX lub inny równoważny |
| Tryskacz rozpylający wiszący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SP 1/2 x 68 - Cr | szt. | 539 | MINIMAX lub inny równoważny |
| Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3- SU 1/2 x 68 - Ms | szt. | 891 | MINIMAX lub inny równoważny |

| INSTALACJA HYDRANTOWA | | | |
|---------------------------------------|-----|----|---|
| Szafki hydrantowe Dn 25 z węzłem 30 m | kpl | 23 | GRAS lub inny równoważny |
| Szafki hydrantowe Dn 52 z węzłem 20 m | kpl | 5 | GRAS lub inny równoważny |

2. Serwis instalacji gaśniczo gazowej (SUG) – 3 instalacje środek gazowy HFC227ea - dwa przeglądy w roku.

Zakres przeglądów:

- Kontrola butli gazowej
- Kontrola elektrozaworu
- Kontrola instalacji
- Kontrola dysz gazowych
- Kontrola pomieszczenia
- Kontrola urządzenia sterującego
- Kontrola czujek pożarowych
- Kontrola ręcznych urządzeń sterujących
- Kontrola okablowania
- Test sterowania i monitoringu
- Test przekazywania sygnału do SSP
- Test szczelności pomieszczenia chronionego przez SUG

3. Czyszczenie zbiornika zapasu wody 100 m³ – raz na dwa lata

Ewentualne pytania dotyczące danych technicznych proszę kierować do:

Kierownik obiektu

Zbigniew Berdys

tel. 32 7865007.