

Załącznik nr 1 - wykaz zamawianych urządzeń

lp	nazwa / opis	ilość	jm.
1	Urządzenie instalacji systemu oszczędzania wody i energii cieplnej do baterii umywalkowej GZ	351	szt.
	<ul style="list-style-type: none"> -maksymalny przepływ 6 l/min -minimalny przepływ 4,5 l/min -produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M24x1,00 mm) -produkt musi posiadać część wylotową (siatka) wykonaną z elementów nierdzewnych z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych -po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania. -produkt musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe 		
2	Urządzenie instalacji systemu oszczędzania wody i energii cieplnej do baterii umywalkowej GW	174	szt.
	<ul style="list-style-type: none"> -maksymalny przepływ 6 l/min -minimalny przepływ 4,5 l/min -produkt musi w wersji z gwintem wewnętrznym (M22x1,00 mm) -produkt musi posiadać część wylotową (siatka) wykonaną z elementów nierdzewnych z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych -po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania. -produkt musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe 		
3	Prysznice	194	szt.
	<ul style="list-style-type: none"> -model oferowanej słuchawki prysznicowej musi być dostępny w kolorze srebrnym, białym i czarnym -akcesoria montażowe takie jak uchwyty ścienne, uchwyty do drążków prysznicowych muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe, tak by ich dopasowanie nie budziło wątpliwości zamawiającego -słuchawka prysznicowa musi posiadać filtr przeciwzabrudzeniowy po stronie wlotowej -słuchawka prysznicowa musi być wyposażona w wbudowane wewnątrz urządzenie, powodujące zmniejszenie zużycia wody ale nie zmniejszające ciśnienia wody -słuchawka musi być wyposażona w łatwo demontowalne zakończenie – sitko -słuchawka może podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji -maksymalny przepływ 9 l/min -minimalny przepływ 5 l/min 		
4	Wężę prysznicowe	75	szt.
	<ul style="list-style-type: none"> -wąż prysznicowy musi być dostępny w kolorze srebrnym, białym i czarnym oraz musi pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe -wąż musi być odporny na splukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 93°C 		
5	System oszczędzania wody do WC Kompakt (dolnopłuk, górnopłuk)	170	szt.
	<ul style="list-style-type: none"> -system redukujący zużycie wody w toalecie -minimalna redukcja zużycia wody to 2 litry na każde użycie spłuczki -system musi mieć możliwość zmniejszenia ilości zatrzymywanej wody w zbiorniku -system powinien powodować oprócz oszczędności wody także wzrost ciśnienia w zbiorniku, tak aby pomimo mniejszej ilości wody usunąć wszelkie zanieczyszczenia z miski klozetowej -system musi być wykonany z takich materiałów aby być uniwersalnym i pasować do każdego typu zbiornika zamontowanego na zewnątrz bez żadnych przeróbek 		