

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Dom Studenta DSN ul. Niemcewicz 8 , 43-400 Cieszyn:

Aktualnie użytkowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru w obiekcie oparty jest na centrali POLON CSP-38, który jest przestarzały i niesprawny.

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Dom Studenta DSN ul. Niemcewicz 8 , 43-400 Cieszyn. W tym:

- a) Wymiana centrali. Nowe centrala musi zapewnić współpracę z istniejącymi liniami przesyłowymi oraz z pozostałymi urządzeniami wykorzystywanymi w systemie zainstalowanym w obiekcie (ROP, Kłapy dymowe). Centrala powinna posiadać minimum 8 linii sygnałowych. Każdy element musi posiadać izolator zwarć. Centrala musi mieć możliwość alarmowania 2 stopniowego z prostym ustawianiem czasów opóźnień dla obu stopni (podczas konfiguracji).
- b) Wymiana czujek optycznych wraz z gniazdami (420 szt.). Wymagane wykrywania pożarów typu TF8(spalenie cieczy wydzielającej dym bez ciepła) przez czujki optyczne.
- c) Podłączenie ROP (14 szt.) do nowo zainstalowanej centrali ppoż.
- d) Podłączenie kłap dymowych (2 szt.) do nowo zainstalowanej centrali ppoż.
- e) Wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji projektowej
- f) Demontaż urządzeń systemu sygnalizacji pożaru podlegających wymianie
- g) Odbiór i utylizacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru podlegających wymianie w terminie wskazanym przez Zamawiającego
- h) Montaż nowych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru wraz z podłączeniem i uruchomieniem
- i) Serwis nowo zainstalowanego systemu w ramach gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, jeżeli przepisy prawa nakazują posiadanie do nich świadectw, dopuszczeń, certyfikatów należy je dołączyć.

Ze względu na charakter zamówienia, dokumentacja i rysunki techniczne będą dostępne jedynie do wglądu pod adresem: ul. Niemcewicz 8, 43-400 Cieszyn, osoba do kontaktu: Danuta Mielczarek
tel: 725990006