

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Częstotliwość przeglądów: 2 razy w roku

Zakładany okres trwania umowy: 3 lata

„Przeгляд serwisowy automatycznych kurtyn dymowych zainstalowanych w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice.”

Zakres przeglądów:

- kontrola zasilania głównego,
- kontrola połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie bezpieczników, izolatorów, styczników oraz diod kontrolnych,
- kontrola zasilania silnika każdej kurtyny,
- sprawdzenie poprawności pracy kurtyny oraz regulacja,
- sprawdzenie stanu tkaniny, szwów,
- sprawdzenie działania sterownika,
- kontrola obudów i elementów mocujących,
- kontrola stanu listwy obciążającej,
- sprawdzenie poprawności działania systemu,
- kontrola systemu w przypadku utraty zasilania oraz symulacji otrzymania sygnału pożarowego (przełącznik „Test”),
- kontrola poprawności funkcjonowania całego systemu,
- czyszczenie listwy maskującej,