

Opis przedmiotu zamówienia

Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie. Nr sprawy: BHP.2021.P.59

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej w zakresie trzech części.

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną), usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie z obsługi stacji w następujących obiektach Zamawiającego:

w części A:

- 1) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11A
- 2) Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11 B
- 3) Wydział Nauk Przyrodniczych, Katowice, ul. Jagiellońska 28
- 4) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 1, Katowice, Ligota ul. Studencka 15
- 5) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 2, Katowice, Ligota ul. Studencka 17
- 6) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 7, Katowice, Ligota ul. Studencka 16
- 7) Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice, ul. Pawła 3

w części B:

- 1) Wydział Humanistyczny, Sosnowiec, ul Grota Roweckiego 5
- 2) Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, ul. Będzińska 60

w części C:

- 1) Dom Studenta „UŚKA”, Cieszyn, ul. Bielska 66
- 2) Dom Studenta „DSN”, Cieszyn, ul. Niemcewicza 8

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

I. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 1) utrzymywania własnej stacji technicznej w stanie dobrej sprawności technicznej,
- 2) aktualizowania i tworzenia własnych baz danych,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji umowy a także w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przeprowadzić szkolenia teoretyczne i praktyczne wyznaczonych pracowników Zamawiającego i pracowników firmy świadczącej usługę fizycznej ochrony w zakresie obsługi urządzeń monitoringu pożarowego.

II. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach monitorowania do przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego następujących sygnałów:

- 1) sygnału głównego (alarm II stopnia) informującego o pożarze,
- 2) uszkodzenia lub wyłączenia centralek sygnalizacji pożaru,
- 3) zaniku zasilania,

4) włamania do urządzenia transmisji alarmów UTA i przzerwania połączenia pomiędzy UTA a centralkami sygnalizacji pożaru.

III. Czynności, o których mowa powyżej, polegać będą na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów sygnałów i bezzwłocznym przekazywaniu odpowiedniej Komendzie Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego informującego o pożarze.

IV. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów.

V. Monitorowanie sygnałów odbywać się będzie przez wszystkie dni w tygodniu, w systemie całodobowym.