

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji ( radiową z pollingiem i telefoniczną ) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie i Chorzowie.**

Nr sprawy: **BHP.382.1.2022**

**Dopuszcza się złożenie oferty częściowej w zakresie czterech części.**

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną), usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie z obsługi stacji w następujących obiektach Zamawiającego:

**w części A:**

- 1) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11A,
- 2) Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11 B,
- 3) Wydział Nauk Przyrodniczych, Katowice, ul. Jagiellońska 28,
- 4) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 1, Katowice, Ligota ul. Studencka 15,
- 5) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 2, Katowice, Ligota ul. Studencka 17,
- 6) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 7, Katowice, Ligota ul. Studencka 16,
- 7) Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice, ul. Pawła 3,
- 8) Wydział Humanistyczny, Katowice ul. Uniwersytecka 4.

**w części B:**

- 1) Wydział Humanistyczny, Sosnowiec, ul Grota Roweckiego 5,
- 2) Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, ul. Będzińska 60.

**w części C:**

- 1) Dom Studenta „UŚKA”, Cieszyn, ul. Bielska 66,
- 2) Dom Studenta „DSN”, Cieszyn, ul. Niemcewicza 8.

**w części D:**

- 1) Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty.

## **DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

I. Wykonawca zobowiązuje się w ramach opłaty abonamentowej do:

1. Przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego następujących sygnałów:

- a) sygnał główny (alarm II stopnia) informujący o pożarze,
- b) uszkodzenie lub wyłączenie centrali sygnalizacji pożaru,
- c) zanik zasilania,
- d) włamanie do urządzenia transmisji alarmów i przerwanie połączenia pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów a centralą sygnalizacji pożaru.

2. Utrzymywania własnej stacji technicznej w stanie dobrej sprawności technicznej.

3. Prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji swojego urządzenia transmisyjnego oraz do utrzymania niezbędnego zapasu części i podzespołów zapasowych przez cały czas trwania umowy.

4. Aktualizowania i tworzenia własnych baz danych.

5. Przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego wyznaczonych pracowników Zamawiającego i pracowników firmy świadczącej usługę fizycznej ochrony w zakresie obsługi urządzeń monitoringu pożarowego przed rozpoczęciem realizacji umowy, a także w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

6. Usunięcia usterek/awarii urządzenia transmisyjnego w terminie do 24 h od dokonania zgłoszenia na własny koszt. Przystąpienie do w/w prac nastąpi w czasie do 4 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Komendę Miejskiej/Powiatowej PSP o fakcie wystąpienia niesprawności.

7. Spełnienia warunków techniczno-organizacyjnych dla monitoringu pożarowego określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i posiadać aktualną umowę na prowadzenie usług monitoringu pożarowego podpisaną z komendantem miejskim/powiatowym Państwowej Straży Pożarnej właściwym dla obiektów objętych niniejszą umową.

8. Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie, cofnięciu uprawnień, ograniczeniu zakresu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 7.

9. Występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnienia z właściwymi terytorialnie komendantami miejskimi/powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej warunków połączenia urządzenia zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego do odbiornika sieci dozorowych, zainstalowanego we właściwej Komendzie Miejskiej/Powiatowej PSP. Zamawiający wystawi w tym celu odpowiednie upoważnienie.

10. Bezpłatnego przyjazdu (w uzasadnionych przypadkach) w celu sprawdzenia ewentualnych niesprawności systemu sygnalizacji pożaru po zawiadomieniu przez Zamawiającego o takim fakcie.

II. Czynności, o których mowa powyżej, polegać będą na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów sygnałów i bezzwłocznym przekazywaniu odpowiedniej Komendzie Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego informującego o pożarze.

III. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów.

IV. Monitorowanie sygnałów odbywać się będzie przez wszystkie dni w tygodniu, w systemie całodobowym.