

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeгляд serwisowy automatycznych kurtyn dymowych zainstalowanych w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice.

Nr sprawy: **BHP.382.5.2024**

TERMINY PRZEGLĄDÓW:

- rok 2025 – 2 przeglądy (luty i sierpień)
- rok 2026 – 2 przeglądy (luty i sierpień)
- rok 2027 – 2 przeglądy (luty i sierpień)
- rok 2028 – 2 przeglądy (luty i sierpień)

ZAKRES PRZEGLĄDÓW:

- kontrola zasilania głównego,
- kontrola połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie bezpieczników, izolatorów, styczników oraz diod kontrolnych,
- kontrola zasilania silnika każdej kurtyny,
- sprawdzenie poprawności pracy kurtyny oraz regulacja,
- sprawdzenie stanu tkaniny, szwów,
- sprawdzenie działania sterownika,
- kontrola obudów i elementów mocujących,
- kontrola stanu listwy obciążającej,
- sprawdzenie poprawności działania systemu,
- kontrola systemu w przypadku utraty zasilania oraz symulacji otrzymania sygnału pożarowego (przełącznik „Test”),
- kontrola poprawności funkcjonowania całego systemu,
- czyszczenie listwy maskującej,