

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej: sieć tryskaczowa, centrala tryskaczowa z pompownią przeciwpożarową – osiem przeglądów w trakcie trwania umowy.

Zakres przeglądów:

- Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku zapasu,
- Sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi
- Przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenie działania mechanicznych i elektrycznych urządzeń alarmowych
- Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej, sprawdzenie rozruchu pomp zasilających,
- Sprawdzenie gotowości pomp zasilających do pracy wraz z próbą działania i sporządzeniem wykresu charakterystyki pracy
- Sprawdzenie działania samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego
- Sprawdzenie działania wskaźników przepływu, sprawdzeniu działania urządzeń samoczynnego napełniania i uzupełniania zbiorników
- Sprawdzeniu praktycznym działania zaworów kontrolno-alarmowym i przyspieszaczy
- Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych

INSTALACJA TRYSKACZOWA			
Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI >80 MINIMAX MX5-SU 1/2 x 68 - Ms	szt.	372	MINIMAX lub inny równoważny
Tryskacz rozpylający wiszący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SP 1/2 x 68 - Cr	szt.	539	MINIMAX lub inny równoważny
Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3- SU 1/2 x 68 - Ms	szt.	891	MINIMAX lub inny równoważny

INSTALACJA HYDRANTOWA			
Szafki hydrantowe Dn 25 z węzłem 30 m	kpl	23	GRAS lub inny równoważny
Szafki hydrantowe Dn 52 z węzłem 20 m	kpl	5	GRAS lub inny równoważny

2. Serwis instalacji gaśniczo gazowej (SUG) – 3 instalacje środek gazowy HFC227ea - cztery przeglądy w trakcie trwania umowy.

Zakres przeglądów:

- Kontrola butli gazowej
- Kontrola elektrozaworu
- Kontrola instalacji
- Kontrola dysz gazowych
- Kontrola pomieszczenia
- Kontrola urządzenia sterującego

- Kontrola czujek pożarowych
- Kontrola ręcznych urządzeń sterujących
- Kontrola okablowania
- Test sterowania i monitoringu
- Test przekazywania sygnału do SSP
- Test szczelności pomieszczenia chronionego przez SUG – wykonanego zgodnie z PN-EN15004 z określeniem czasu retencji

3. Czyszczenie zbiornika zapasu wody 100 m³ – jeden przegląd w trakcie trwania umowy.

Przegląd wszystkich urządzeń Zamawiającego należy prowadzić zgodnie i w oparciu o:

- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016.191 j.t.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
- Normę PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze
- Normę PN-EN 671-3 Stałe Urządzenia Gaśnicze – hydranty
- Normę PN-EN 15004-1 Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe
- zaleceń producentów oraz DTR.

Ewentualne pytania dotyczące danych technicznych proszę kierować do:

Kierownik obiektu

Zbigniew Berdys

tel. 32 786 50 07