

EGENDA:
EGEND:

- PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn Ø8 / *OVERHEAD EARTH WIRE FeZn ø8*
- PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn Ø8 MOCOWANY MOCOWANY DO UCHWYTÓW NA DACHY PŁASKIE / *OVERHEAD EARTH WIRE FeZn ø8*
- ZWÓD PIONOWY FeZn Ø8 / *LIGHTNING ROD FeZn ø8*
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE / *TORSION*
- ŚRUBA RZYMSKA / *BOTTLE SCREW*

Uwaga:
Dokumentacje rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną. Wlodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 15 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz Kaźmierczak	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	ŚLK/5603/PWOE/14

TEMAT: BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
ADRES OBIEKTU: UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE
FAZA: ED. EXECUTIVE DESIGN

TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej - rzut poziom dachu

NUMER RYSUNKU: IE.013

DATA 10.2013 SKALA A1_1/100 A3

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZOROWAŁ
150611	DBB/BAUG/2015/REV.01	DK	KO/MB