

LEGENDA

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA / *SWITCHGEAR*
- BK1 — BATERIA KONDENSATORÓW / *CAPACITOR BANKS*
- RG.. — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA / *ELECTRICAL SWITCHGEAR*
- GWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU / *FIRE PROTECTION BREAKER SWITCH*
- GWUPS — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS / *UPS FIRE PROTECTION BREAKER SWITCH*
- GNIAZDO 230V/16A / *SOCKET–OUTLET 230V/16A*
- GNIAZDO 230V/16A p/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- R — GNIAZDO W SZAFCE ROZDZIELACZA C.O 230V/16A n/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- PSS — GNIAZDO DLA POMPY W STYDNI SCHLADAJĄCEJ n/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 400V/16A IP44 / *SOCKET–OUTLET 400V/16A lub 32A IP44*
- GNIAZDO 400V/125A IP67 / *SOCKET–OUTLET 400V/125A IP67*
- GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM 400V/16A lub 32A IP44 / *SOCKET–OUTLET WITCH BREAKER400V/16A lub 32A IP44*
- ZG1 — ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH Z ZABEZPIECZNIAMI 3x230V/16A+1x400V/16A 1xIP 25AACD,03A+1x3P,16A+3x1P,16A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- ZG2 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/16A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- ZG3 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/32A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- WYPUST KABLOWY 3f ZAKOŃCZONY PUSZKĄ / *3–PHASE POWER OUTLET WITH CONNECTION BOX*
- WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m / *1–PHASE POWER OUTLET WITH 3m SPARE CABLE*
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - MONTAŻ NA KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / *MOUNTED ON WALL CANAL ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL2 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY MONTOWANE W PODŁODZE 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / *FLOOR MOUNTED ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL3 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY NATYNKOWY 4x230V/16A+2xRJ45 / *SURFACE ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL4 — GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t DLA PROJEKTORA I ROUTER WIFI NA SUFICIE / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44 FOR PROJECTOR AND WIFI ROUTER ON CEILING*
- PP — PUSZKA PODŁOGOWA / *FLOOR BOX*
- CENTRALA WENTYLACYJNA / *VENTILATION CENTRAL UNIT*
- WENTYLATOR / *FAN*
- WENTYLATOR INST. GRAWITACYJNEJ / *FAN GRAVITY*
- RS — ŁĄCZNIK ROLET / *PUSH–BUTTON SWITCH FOR BLINDS*
- S/E — ŁĄCZNIK EKRANU / *PUSH–BUTTON SWITCH FOR SCREEN*
- R.. — SILNIK ROLET / *BLINDS ENGINE*
- STACJA WYWOŁAWCZA / *INTERCOM – STATION CALL*
- BS10 — CENTRALA SYSTEMU DOMOFONOWEGO/WIDEODOMOFONOWEGO / *INTERCOM – MAIN CONTROLLER*
- JZ.. — KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA) / *AIR–CINDITIONER (OUTDOOR UNIT)*
- KGCO/J.. — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY C.O) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (AIR CONDITIONING PIPE)*
- KGW/J.. — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (WATER INSTALLATION PIPE)*
- KGK/J.. — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY KANALIZACJA) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (SEWAGE INSTALLATION PIPE)*
- KGP/J.. — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA PPOZ) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (FIRE WATER INSTALLATION PIPE)*
- KJW/.. — KLIMATYZATOR SPLIT (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA) / *AIR–CINDITIONER (INDOOR UNIT)*
- GE/.. — GRZEJNIK ELEKTRYCZNY / *ELECTRIC HEATER*
- WD/.. — WPUST DACHOWY / *ELECTRIC DRAIN*
- PWI/.. — GNIAZDO ELEKTRYCZNE IP44 DLA PODGRZEWACZ WODY / *FEEDWATER ELECTRIC HEATER (ELECTRIC SOCKET)*
- SS — STEROWNIK POMPY ŚCIEKÓW / *CONTROLLER FOR POMP OF WASTE WATER*
- HSP — SZAFKA STEROWNICZA HYDROFORU NA CELE SOCJALNE/PPOZ / *CONTROL BORD OF HYDROPHORE*
- PSS — PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW SANITARNYCH / *SEWAGE POMPING STATION*
- PDS — PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW DESZCZOWYCH / *STORM WATER POMPING STATION*
- AGZN — AGREGAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY / *UNIT HEATING VENTILATION*
- AWL — AGREGAT WODY LODOWEJ / *WATER CHILLER*
- WL — WINDA / *ELEVATOR*
- GD — CENTRALA DETEKCJI GAZU / *CONTROL BORD OF GAS*
- KORYTA KABLOWE DLA SILNYCHPRĄDÓW / *CABLE CONDUIT FOR HIGH CURRENTS*
- KORYTA KABLOWEOGNIOODPORNE / *CABLE CONDUIT FIREPROOF*
- LISTWA KABLOWA / *CABLE WALL CANAL*
- RURY OSŁONOWE W POSADZCE Ø32 / *FLOOR COVER PIPE*
- KORYTKO KABLOWE PODŁOGOWE / *FLOOR CABLE CONDUIT*
- 01 NR REWIZJI
- ZAKRES REWIZJI

Uwaga:
Dokumentacje rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną. Wiodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 45 BAAS arquitectura MAŁECCY biuro projektowe

INWESTOR	UNIWERSYTET SLASKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz Kaźmierczak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	SLK/5603/PWOE/14	

TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE
FAZA	ED. EXECUTIVE DESIGN
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom +2
NUMER RYSUNKU	IE.008
DATA	10.2013
SKALA	A1,1/100 A3

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZORDZWAŁ
150611	DBB/B4U/GD/015 REV.01	DK	KD/MB