

LEGENDA

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA / SWITCHGEAR
- BATERIA KONDENSATORÓW / CAPACITOR BANKS
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA / ELECTRICAL SWITCHGEAR
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU / FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS / UPS FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH
- GNIAZDO 230V/16A / SOCKET–OUTLET 230V/16A
- GNIAZDO 230V/16A p/t IP44 / SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44
- GNIAZDO W SZAFCE ROZDZIELACZA C.O 230V/16A n/t IP44 / SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44
- GNIAZDO DLA POMPY W STYDNI SCHŁADAJĄCEJ n/t IP44 / SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44
- GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t / SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44
- GNIAZDO 400V/16A IP44 / SOCKET–OUTLET 400V/16A lub 32A IP44
- GNIAZDO 400V/125A IP67 / SOCKET–OUTLET 400V/125A IP67
- GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM 400V/16A lub 32A IP44 / SOCKET–OUTLET WITCH BREAKER400V/16A lub 32A IP44
- ZG1 — ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH Z ZABEZPIECZNIAMI 3x230V/16A+1x400V/16A 1x4P,25A/AC0,03A+1x3P,16A+3x1P,16A / MAINTENANCE SOCKET COMBINATION
- ZG2 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 3x230V/16A+1x400V/16A / MAINTENANCE SOCKET COMBINATION
- ZG3 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/32A / MAINTENANCE SOCKET COMBINATION
- WYPUST KABLOWY 3/ ZAKOŃCZONY PUSZKĄ / 3–PHASE POWER OUTLET WITH CONNECTION BOX
- WYPUST KABLOWY 1/ Z REZERWĄ KABLA 3m / 1–PHASE POWER OUTLET WITH 3m SPARE CABLE
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - MONTAŻ NA KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / MOUNTED ON WALL CANAL ELECTRICAL & LOGIC SOCKET
- PEL2 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY MONTOWANE W PODŁODZE 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / FLOOR MOUNTED ELECTRICAL & LOGIC SOCKET
- PEL3 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY NATYNKOWY 4x230V/16A+2xRJ45 / SURFACE ELECTRICAL & LOGIC SOCKET
- PEL4 — GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t DLA PROJEKTORA I ROUTER WIFI NA SUFICIE / SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44 FOR PROJECTOR AND WIFI ROUTER ON CEILING
- PP — PUSZKA PODŁOGOWA / FLOOR BOX
- N W — CENTRALA WENTYLACYJNA / VENTILATION CENTRAL UNIT
- WENTYLATOR / FAN
- WENTYLATOR INST. GRAWITACYJNEJ / FAN GRAVITY
- RS — ŁĄCZNIK ROLET / PUSH–BUTTON SWITCH FOR BLINDS
- S/E — ŁĄCZNIK EKRANU / PUSH–BUTTON SWITCH FOR SCREEN
- SILNIK ROLET / BLINDS ENGINE
- STACJA WYWOŁAWCZA / INTERCOM – STATION CALL
- CENTRALA SYSTEMU DOMOFONOWEGO/WIDEODOMOFONOWEGO / INTERCOM – MAIN CONTROLLER
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA) / AIR–CINDITIONER (OUTDOOR UNIT)
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY C.O) / BOX CABLE FOR HIT CABLE (AIR CONDITIONING PIPE)
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA) / BOX CABLE FOR HIT CABLE (WATER INSTALLATION PIPE)
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY KANALIZACJA) / BOX CABLE FOR HIT CABLE (SEWAGE INSTALLATION PIPE)
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA PPOŻ) / BOX CABLE FOR HIT CABLE (FIRE WATER INSTALLATION PIPE)
- KLIMATYZATOR SPLIT (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA) / AIR–CINDITIONER (INDOOR UNIT)
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY / ELECTRIC HEATER
- WPUST DACHOWY / ELECTRIC DRAIN
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE IP44 DLA PODGRZEWACZ WODY / FEEDWATER ELECTRIC HEATER (ELECTRIC SOCKET)
- PSL — STEROWNIK POMPY ŚCIEKÓW / CONTROLLER FOR POMP OF WASTE WATER
- SSP — SZAFKA STEROWNICZA HYDROFORU NA CELE SOCJALNE/PPOŻ / CONTROL BORD OF HYDROPHORE
- PPO — PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW SANITARNYCH / SEWAGE POMPING STATION
- PPS — PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW DESZCZOWYCH / STORM WATER POMPING STATION
- AGW — AGREGAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY / UNIT HEATING VENTILATION
- AWL — AGREGAT WODY LODOWEJ / WATER CHILLER
- WI — WINDA / ELEVATOR
- CENTRALA DETEKCJI GAZU / CONTROL BORD OF GAS
- KORYTA KABLOWE DLA SILNYCHPRĄDÓW / CABLE CONDUIT FOR HIGH CURRENTS
- KORYTA KABLOWEOGNIOODPORNE / CABLE CONDUIT FIREPROOF
- LISTWA KABLOWA / CABLE WALL CANAL
- RURY OSŁONOWE W POSADZCE Ø32 / FLOOR COVER PIPE
- KORYTKO KABLOWE PODŁOGOWE / FLOOR CABLE CONDUIT
- 01 NR REWIZJI
- ZAKRES REWIZJI

Uwaga:
Dokumentacje rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną.
Wiodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA BAAS arquitectura MAŁECCY biuro projektowe

INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz Kaźmierczak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	ŚLK/5603/PWOE/14	
TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIESŁOWSKIEGO		
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE		
FAZA	ED. EXECUTIVE DESIGN		

TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom -1

NUMER RYSUNKU: IE.011

DATA 10.2013 SKALA A1_1/100 A3

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZORWAŁ
150324	REV.01	MB	KD/AS
150611	DBB/841/GD/2015/REV.02	DK	KD/MB