

LEGENDA

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA / *SWITCHGEAR*
- BK1 — BATERIA KONDENSATORÓW / *CAPACITOR BANKS*
- RG — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA / *ELECTRICAL SWITCHGEAR*
- GWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU / *FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH*
- GWUPS — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS / *UPS FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH*
- GNIAZDO 230V/16A / *SOCKET–OUTLET 230V/16A*
- GNIAZDO 230V/16A p/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO W SZAFCE ROZDZIELACZA C.O 230V/16A n/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- PSS — GNIAZDO DLA POMPY W STYDNI SCHŁADAJĄCEJ n/t IP44 / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 400V/16A IP44 / *SOCKET–OUTLET 400V/16A lub 32A IP44*
- GNIAZDO 400V/125A IP67 / *SOCKET–OUTLET 400V/125A IP67*
- GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM 400V/16A lub 32A IP44 / *SOCKET–OUTLET WITCH BREAKER400V/16A lub 32A IP44*
- ZG1 — ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH Z ZABEZPIECZNIAMI 3x230V/16A+1x400V/16A 1xkP 25AAC(U)3A+1x3P,16A+3x1P,16A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- ZG2 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/16A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- ZG3 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/32A / *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- WYPUST KABLOWY Z ZAKOŃCZONYM PUSZKĄ 3–PHASE POWER OUTLET WITH CONNECTION BOX
- WYPUST KABLOWY 1 Z REZERWĄ KABLA 3m / *1–PHASE POWER OUTLET WITH 3m SPARE CABLE*
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - MONTAŻ NA KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / *MOUNTED ON WALL CANAL ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL2 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY MONTOWANE W PODŁOŻE 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 / *FLOOR MOUNTED ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL3 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY NATYNKOWY 4x230V/16A+2xRJ45 / *SURFACE ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL4 — GNIAZDO 230V/16A IP44 n/t DLA PROJEKTORA I ROUTER WIFI NA SUFICIE / *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44 FOR PROJECTOR AND WIFI ROUTER ON CEILING*
- PP — PUSZKA PODŁOGOWA / *FLOOR BOX*
- CENTRALA WENTYLACYJNA / *VENTILATION CENTRAL UNIT*
- WENTYLATOR / *FAN*
- WENTYLATOR INST. GRAWITACYJNEJ / *FAN GRAVITY*
- RS — ŁĄCZNIK ROLET / *PUSH–BUTTON SWITCH FOR BLINDS*
- ŁĄCZNIK EKRANU / *PUSH–BUTTON SWITCH FOR SCREEN*
- SILNIK ROLET / *BLINDS ENGINE*
- STACJA WYWOŁAWCZA / *INTERCOM – STATION CALL*
- CENTRALA SYSTEMU DOMOFONOWEGO/WIDEODOMOFONOWEGO / *INTERCOM – MAIN CONTROLLER*
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA) / *AIR–CINDITIONER (OUTDOOR UNIT)*
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY C.O) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (AIR CONDITIONING PIPE)*
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (WATER INSTALLATION PIPE)*
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY KANALIZACJA) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (SEWAGE INSTALLATION PIPE)*
- PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA PPOŻ) / *BOX CABLE FOR HIT CABLE (FIRE WATER INSTALLATION PIPE)*
- KLIMATYZATOR SPLIT (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA) / *AIR–CINDITIONER (INDOOR UNIT)*
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY / *ELECTRIC HEATER*
- WPUST DACHOWY / *ELECTRIC DRAIN*
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE IP44 DLA PODGRZEWACZ WODY / *FEEDWATER ELECTRIC HEATER (ELECTRIC SOCKET)*
- STEROWNIK POMPY ŚCIEKÓW / *CONTROLLER FOR POMP OF WASTE WATER*
- SZAFKA STEROWNICZA HYDROFORU NA CELE SOCJALNE/PPOŻ / *CONTROL BORD OF HYDROPHORE*
- PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW SANITARNYCH / *SEWAGE POMPING STATION*
- PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW DESZCZOWYCH / *STORM WATER POMPING STATION*
- AGREGAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY / *UNIT HEATING VENTILATION*
- AGREGAT WODY LODOWEJ / *WATER CHILLER*
- WINDA / *ELEVATOR*
- CENTRALA DETEKCJI GAZU / *CONTROL BORD OF GAS*
- KORYTA KABLOWE DLA SILNYCHPRĄDÓW / *CABLE CONDUIT FOR HIGH CURRENTS*
- KORYTA KABLOWEOGNIOODPORNE / *CABLE CONDUIT FIREPROOF*
- LISTWA KABLOWA / *CABLE WALL CANAL*
- RURY OSŁONOWE W POSADZCE Ø32 / *FLOOR COVER PIPE*
- KORYTKO KABLOWE PODŁOGOWE / *FLOOR CABLE CONDUIT*
- 01 NR REWIZJI
- ZAKRES REWIZJI

Uwaga:
Dokumentacje rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną. Wiodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 75 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR	UNIWERSYTET SLASKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE		
	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz Kaźmierczak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	SLA/5033/PWOE/14	
TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO		
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE		
FAZA	ED. EXECUTIVE DESIGN		

TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom 0

NUMER RYSUNKU: IE.006

DATA 10.2013 SKALA A1-1/100 A3

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZOROWAŁ
150611	DBI/BAAS/GSI/15/REV.01	DK	KD/MB