



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

Katowice, dnia 29.08.2017 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.037.2017.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  
ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.037.2017.DW** o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn. „Dostawa i montaż żaluzji i rolet w budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach”.

---

- I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej także *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

*W pkt 4 w części II SIWZ zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia jako „do 90 dni od daty przesłania zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15.04.2018 r.” Co Zamawiający rozumie poprzez „przesłanie zamówienia”? W ilu zamówieniach Zamawiający zamierza zawrzeć całość przedmiotu umowy?*

**Odpowiedź 1:**

Ze względu na trwające prace budowlane nowego obiektu - Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, fizyczna realizacja (montaż) przedmiotu zamówienia może odbyć się dopiero po jego odbiorze technicznym (dopuszczeniu budynku do użytkowania). Z powyższych względów, Zamawiający na tym etapie postępowania nie może precyzyjnie wskazać terminu odbioru budynku do użytkowania, a tym samym daty kiedy Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji zamówienia.

W związku z powyższym, zawarcie umowy stanowi wzajemne zobowiązanie się stron, a przekazane w późniejszym czasie zamówienie upoważnia Wykonawcę do fizycznej realizacji umowy – produkcji oraz montażu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jak i w umowie. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w ramach zawartej umowy zostanie wystawione jedno zamówienie.



**Pytanie 2:**

Czy w tabeli w pkt 2 w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający podał wymiary w formie „szerokość x wysokość” czy „wysokość x szerokość” ?

**Odpowiedź 2:**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), którego aktualną treść przekazujemy w załączeniu.

**Pytanie 3:**

Czy w celu dokładnej weryfikacji ofert Zamawiający rozważy taką modyfikację SIWZ, aby oferty składane przez Wykonawców obowiązkowo zawierały specyfikację techniczną, a w szczególności wymagane atesty i karty katalogowe zastosowanych produktów? Brak takich dokumentów uniemożliwi Zamawiającemu porównanie ofert oraz może prowadzić do wybrania oferty, która nie spełnia wymagań SIWZ.

**Odpowiedź 3:**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Rozdział IV ust 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

L.P.	Rodzaj dokumentu	Forma dokumentu:
1	<b>Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (np. w postaci kart katalogowych)</b> wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). – wystarczające będzie złożenie prawidłowo wypełnionego opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem opisującym przedmiot zamówienia (załącznik 2 do SIWZ)	Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
2	<b>Dotyczy wszystkich pozycji wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ tj. rolet/żaluzji/kotar, za wyjątkiem rolet plisowanych (poz. VII OPZ):</b> <b>Oświadczenie Wykonawcy</b> potwierdzające, że zostało przeprowadzone badanie niepalności tkaniny z których wykonane są żaluzje/rolety zgodnie z normą DIN 4102-1 ( <i>lub równoważną</i> ), z wynikiem na poziomie co najmniej B1, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. atestem) wydanym przez podmiot niezależny od producenta rolet/żaluzji/kotar.  <b>Uwaga:</b>	Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę



	<p><b>Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.</b></p> <p>W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność z normą wydaną przed wejściem w życie nowej normy(o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązującą normę, które została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ.</p>	
3	<p><b>Dotyczy żaluzji pionowych zaciemniających typu VERTICALE(poz. II OPZ):</b></p> <p><b>Oświadczenie Wykonawcy</b> potwierdzające, że zostało przeprowadzone badanie absorpcji dźwięku zgodnie z normą EN ISO 11654 (lub równoważną) z wynikiem na poziomie <math>AW=0,45</math> (+/- 0,02) lub zgodnie z normą ASTM C423 (lub równoważną) z wynikiem na poziomie <math>NRC=0,45</math> (+/- 0,02), co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. atestem) wydanym przez podmiot niezależny od producenta żaluzji.</p> <p><b>Uwaga:</b></p> <p><b>Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.</b></p> <p>W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność z normą wydaną przed wejściem w życie nowej normy(o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązującą normę, które została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ.</p>	<p>Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę</p>

#### Pytanie 4:

W Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt. 1. i 2. Zamawiający wskazał dwie metody naciągu tkaniny:

- za pomocą sprężyny znajdującej się w kasecie: „*Rolety na świetliki (...) - system dwukasetowy*”  
-w jednej kasecie silnik, w drugiej kasecie sprężyna naciągająca”
- za pomocą sprężyny gazowej zabudowanej w prowadnicy: „*-naciąg tkaniny – sprężyny gazowe zabudowane w prowadnicach*”

Jednoczesne zastosowanie obydwu metod wzajemnie się wyklucza. Czy naciąg tkaniny może być zrealizowany w którykolwiek z dwóch wskazanych wyżej sposobów?

#### Odpowiedź 4:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

#### Pytanie 5:

W Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt. 1. i 2. Zamawiający napisał:

- „*Rolety na świetliki (...) - napęd elekt. - pilot*”

a następnie:

- „*sterowanie indywidualne przewodowe*”

co wzajemnie się wyklucza. Jakiego rodzaju sterowanie wymagane jest przez Zamawiającego: radiowe czy przewodowe ?



**Odpowiedź 5:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 6:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt. 1. i 2. Zamawiający napisał:

*„Rolety na świetliki (...) - prowadnice boczne – profil aluminiowy ekstrudowany, lakierowane proszkowo, przekrój 34x95 mm”*

a następnie

*„-prowadnice aluminiowe 80 mm malowane na RAL9006”,*

co wzajemnie się wyklucza. Jakiego rodzaju prowadnice wymagane są przez Zamawiającego? O jakich wymiarach, kształcie, składzie?

**Odpowiedź 6:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 7:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt. 23-38. Zamawiający napisał:

*„Żaluzje pionowe (...) -grubość tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm)”*

Czy Zamawiający miał na myśli grubość tkaniny wynoszącą 0,28 mm (+/-0,05 mm) czy dowolną grubość tkaniny powyżej 0,28 mm?

**Odpowiedź 7:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 28 obr/min dla rolet zaciemniających sterowanych elektrycznie w poz. 10-18?

**Odpowiedź 8:**

Patrz nowy załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o prędkości nie mniejszej niż 20 obr/min z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry techniczne silnika nie są gorsze od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 9:**

Czy konieczna jest tak duża gramatura materiału przy świetlikach? Czemu ona ma służyć? Czy dopuszczają Państwo materiał BO, ale o mniejszej gramaturze i grubości zachowujący wszystkie potrzebne funkcje?

**Odpowiedź 9:**

Patrz nowy załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej gramatury materiałów użytych w roletach świetlików (poz. I nowego OPZ). Mniejsza gramatura powoduje, iż aby spełnić pozostałe wymagane



parametry, wzrasta jego grubość. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów na „rolety” z zastrzeżeniem, iż ich parametry techniczne nie są gorsze od wskazanych, uznając za produkt lepszy - wyższą gramaturę a mniejszą grubość.

**Pytanie 10:**

Wymiary tych świetlików wskazują, że określona kaseta i prowadnice są zbyt duże, zabiorą sporo światła przy odsłonięciu. Z doświadczenia wiemy, że wystarczy 1 kaseta w której jest silnik i sprężyna, i prowadnice 50 mm. Czy dopuszczana jest taka zamiana?

**Odpowiedź 10:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 11:**

Podane parametry są parametrami silników SOMFY. Czy dopuszczają Państwo tańsze silniki ale odrobinę głośniejsze?

**Odpowiedź 11:**

Ponieważ przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie budynku dydaktyczno/naukowego, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania silników o zwiększonym poziomie hałasu niż podany w SIWZ (załącznik nr 2).

**Pytanie 12:**

Silniki z PTS mają mieć zasilacze z przełącznikiem każdy osobny czy zasilacze można jakoś pogrupować?

**Odpowiedź 12:**

Patrz nowy załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto w każdym pomieszczeniu są wyprowadzone kable sterujące oraz zasilające z podziałem na maksymalnie dwie strefy. Zamawiający udostępnia dodatkowo dokumentację techniczną (schematy elektryczne).

**Pytanie 13:**

Czy ma być sterowanie tylko za pomocą pilota (1- czy 4- czy 15-knałowe) czy ma też być przełącznik?

**Odpowiedź 13:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 14:**

Czy jest możliwy inny materiał roletowy przy roletach wielkogabarytowych elekt. i manualnych, zachowujący wszystkie wymagane właściwości ale o trochę innej gramaturze i grubości?

**Odpowiedź 14:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 15:**

Najszerzy materiał roletowy o opisanych parametrach ma 310 cm. Przy wymiarze rolet 332, 5 x 337 cm materiał musi być zgrzany. Czy dopuszczana jest taka możliwość?

**Odpowiedź 15:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zgrzewanie materiału.

**Pytanie 16:**

Czy wszystkie silniki w światlikach i roletach mają być sterowane radiowo?

**Odpowiedź 16:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 17:**

W rozdziale II, pkt 1 podpunkt 5) SIWZ Zamawiający wskazuje:

*„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany, wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia”. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla Rolet materiałowych (pkt 10-18) Zamawiający wskazuje wymagany pobór prądu jako **1,3A**. W naszej ocenie pobór prądu mniejszy niż 1,3A będzie rozwiązaniem lepszymi niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ będzie bardziej ekonomiczne oraz zmniejszy zużycie prądu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o poborze mocy mniejszym niż 1,3A?*

**Odpowiedź 17:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 18:**

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla Rolet materiałowych (pkt10-18) Zamawiający wskazuje W załączniku 2 do SIWZ, pozycje 10-18 Zamawiający wskazuje „*częstotliwość radiowa: 433,42 MHz*” co jednoznacznie wskazuje na sterowanie radiowe roletami, za pomocą pilota. W tych samych pozycjach Zamawiający wskazuje także: „*napęd elektryczny, przewodowy 230V*” „*system ograniczników krańcowych: mechaniczny, obrotowy*” „*przełączniki indywidualne*” co wskazuje na sterowanie kablowe, przewodowe, za pomocą przycisku. Jakiego rodzaju sterowanie ma na myśli Zamawiający? Dodatkowo pragniemy zauważyć, że w przypadku rolet wewnętrznych sterowanych radiowo, nie ma technicznej możliwości zastosowania mechanicznego systemu ograniczników krańcowych. Stosuje się wtedy elektroniczny system ograniczników krańcowych.

**Odpowiedź 18:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie 19:**

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują pewne niejasności w punkcie 1 podajecie państwo kilka wymiarów prowadnic: "prowadnice boczne- profil aluminiowy ekstrudowany,lakierowanie proszkowo,przekrój

34x95 mm", następny podpunkt: "prowadnice aluminiowe 80mm...". Następnie jest napisane, że w drugiej kasecie sprężyna naciągająca, a w innym punkcie piszecie, że sprężyny gazowe w prowadnicach.

**Odpowiedź 19:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

- II. Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. W rozdziale II, ust. 1 pkt 1) SIWZ dodaje się lit. f), która otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest przeznaczony do budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w chwili obecnej jest w trakcie budowy. Dlatego w związku z prowadzonymi obecnie robotami budowlanymi związanymi z budową budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w terminie ustalonym z Zamawiającym dokona odpowiednich pomiarów wnek, w których będą montowane rolety/żaluzje. Wymiary żaluzji/rolet mogą się nieznacznie różnić od wymiarów podanych w SIWZ. W związku z powyższym, Wykonawca składając ofertę powinien założyć możliwość wykonania żaluzji/rolet w tolerancji +/- 40 mm od wartości podanych w SIWZ. Wykonanie żaluzji/rolet mieszczące się w tolerancji +/- 40 mm nie będzie skutkowało podniesieniem wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia”.

2. W rozdziale XII SIWZ dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega, iż przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może zażądać okazania dokumentów potwierdzających jakość rolet/żaluzji (tj.: atestów, itp.) wymaganych w niniejszej SIWZ. Odmowa okazania powyższych dokumentów, brak dokumentów potwierdzających wymagania SIWZ lub brak wymaganych dokumentów będzie skutkowało odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie powyższe dokumenty. Brak okazania dokumentu/ów skutkować będzie odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych”.

3. Rozdział XI ust. 1 pkt 2 lic d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„Gpkt – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji”**

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg. zasady:

- okres gwarancji **na wszystkie pozycje wymienione w formularzu oferty:**

**12 miesięcy – 0 pkt;**

**24 miesiące – 10 pkt;**

**36 miesięcy lub dłużej – 20 pkt.**

- Wykonawca winien podać okres gwarancji w miesiącach, w postaci liczbowej, jako „wielokrotność liczby 12” (jak wyżej), w przeciwnym wypadku Zamawiający do celów punktacji

zaokrągli podany okres „w dół” do wartości niższej tj. odpowiednio do 12, 24,36 m-cy i przyzna punkty;

- okres gwarancji należy podać liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności w zakresie okresu gwarancji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres gwarancji podany słownie).
- jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji, zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 5 SIWZ, tj. 12 miesięcy - otrzyma w kryterium „gwarancja” liczbę punktów wynoszącą 0.
- Jeżeli zaoferowany w ofercie okres gwarancji będzie krótszy od wymaganego zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 5 SIWZ okresu gwarancji, tj. będzie krótszy niż 12 m-cy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ”

4. § 1 ust. 4 pkt 2) załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:

„posiada stosowne certyfikaty, atesty, raporty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz na każdym etapie realizacji zamówienia dokumenty wymagane w SIWZ. Odmowa okazania dokumentów wymaganych w SIWZ, brak dokumentów potwierdzających wymagania SIWZ lub brak tych dokumentów, będzie skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4) umowy”.

5. § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Pawła 3, 40-008 Katowice. Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w terminie ustalonym z Zamawiającym dokona odpowiednich pomiarów wnęk, w których będą montowane rolety/żaluzje”.

6. W § 4 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Ceny jednostkowe przedmiotu umowy podane w ofercie Wykonawcy, a także cena określona w ust. 1 nie ulegną zmianie ze względu na możliwość wykonania żaluzji/rolet w tolerancji +/- 40 mm od wartości podanych w SIWZ. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia”.

7. W § 8 w ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) dodaje się ust. 4), który otrzymuje brzmienie:

„gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) umowy lub przedstawione dokumenty nie spełniają wymagań określonych w SIWZ lub Wykonawca nie posiada dokumentów wymaganych zgodnie z SIWZ”.

8. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

9. W związku ze zmianą dokumentów wymaganych w rozdziale IV ust. 4 SIWZ, Zamawiający przekazuje w załączeniu wzór oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).

10. Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

11. Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

III. W wyniku dokonany zmian, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:





1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie **do dnia 06.09.2017 r. do godz. 10:30.**

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.09.2017 r.** o godz. **11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

**W załączeniu przekazujemy:**

1. Aktualnie brzmiący załącznik nr 1A do SIWZ.
2. Aktualnie brzmiący załącznik nr 2 do SIWZ (OPZ),
3. Załącznik nr 2A do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).
4. Aktualnie brzmiący załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy),
5. Dokumentacja techniczna (schematy elektryczne).

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran