

Katowice, 08 października 2013r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Bankowa 12**

**40-007 Katowice**

**Uczestnicy postępowania**

**nr DZP.381.29.2013.RB**

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.29.2013.RB), którego przedmiotem jest „Wykonanie instalacji chłodzenia obiektu CINiBA przy ul. Bankowej 11A, w pomieszczeniach biurowych - obwód chłodniczy S-1”**

---

**Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ:**

W rozdziale I pkt. 2 dopisuje się ppkt. 4

„Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w odniesieniu dla wymogów dotyczących europrojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów, należy zastosować klimatyzatory, w których wskaźnik efektywności energetycznej dla zaprojektowanego systemu VRV opisanego w projekcie jak i ewentualne zastosowane zamienniki powinny spełniać następujące kryteria:

- EER przy obciążeniu 100% = minimum 3,2
- EER przy obciążeniu 50% = minimum 7,4
- COP = minimum 3,5”.

W związku z powyższym zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jest dostępne na stronie Zamawiającego w pliku pn.: „408400 – 2013 ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia

**POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*mgr Małgorzata Wróblewska*