



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR DZP.381.21.2016.RB

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach”, nr rej.: **DZP.381.21.2016.RB.**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą Pzp*, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę treści załącznika 2C (przedmiar DS7) w następujący sposób:

Zmiana ilości (nakładów) pomiędzy pozycjami nr 3 i 4 przedmiaru na:

3	KNR 5-08 0504-04 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego LED o czasie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W (oprawa z piktogramem oraz możliwością doświetlenia drogi ewakuacyjnej) obmiar = 18.000 szt.	szt.	
1*		-- R -- robocizna 0.4*0.955=0.382 r-g/szt.	r-g	6.8760
2*		-- M -- oprawa oświetlenia awaryjnego LED o czasie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W (oprawa z piktogramem oraz możliwością doświetlenia drogi ewakuacyjnej) 1 szt./szt.	szt.	18.0000
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000
Razem koszty bezpośrednie:				
Razem z narzutami:				
Cena jednostkowa:				0.00
4	KNR 5-08 0504-04 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego LED o czasie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W i strumień świetlny 450 lm (oprawa dla podświetlenia drogi ewakuacyjnej) obmiar = 101.000 szt.	szt.	
1*		-- R -- robocizna 0.4*0.955=0.382 r-g/szt.	r-g	38.5820
2*		-- M -- oprawa oświetlenia awaryjnego LED o czasie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W i strumień świetlny 450 lm (oprawa dla podświetlenia drogi ewakuacyjnej) 1 szt./szt.	szt.	101.0000
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000



W załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar dotyczący DS7 po zmianie (załącznik 2C do SIWZ).

**POWYŻSZA ZMIANA TREŚCI SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*mgr Małgorzata Wróblewska
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej*