



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 17.06.2015 r.

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.59.2015.DW

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.59.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. „**Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy części A postępowania – poz. 2 (wentylator do szaf):

Czy na każdej z szaf zamontować 4 wentylatory, czy też jeden wentylator (jak jest to powszechnie stosowane). Szafy, do których ma być zastosowany wentylator posiadają jeden kanał wentylacyjny do odciągania powietrza, na którym jest możliwość zamontowania jednego wentylatora. Dodatkowo prosimy o informacje czy wentylator musi być w wykonaniu Ex?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie Ex nie jest wymagane. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

W Załączniku nr 2A do SIWZ (część A postępowania) poz. 2 (wentylatory do szaf) zmianie ulega kolumna: nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego), która otrzymuje brzmienie:



„WENTYLATOR DO SZAF

Panel wentylacyjny dachowy 1-wentylatorowy z termostatem montowany w płycie górnej szafy.

Wyposażony w 1 wentylator i termostat, wyłącznik oraz zabezpieczenie antyprzebiegiowe.

Wentylatory należy zamontować do dwóch szaf bezpieczeństwa tj. na każdej szafie po 1 szt.”.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części A postępowania – poz. 3 (szafy na odczynniki chemiczne):

Czy zamawiający dopuści szafę, która wykonana jest z blachy o grubości minimum 1mm?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Parametr grubości blachy stalowej szafy na odczynniki chemiczne wskazanej w części A poz. 3 otrzymuje brzmienie: min. 1 mm.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zgodnie, z którym jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert:

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia 25.06.2015 r. do godz. 10:30

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2015 r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12 , pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W wyniku dokonany zmian w załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 2A do SIWZ.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran