



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 29.12.2016 r.

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.49.2016.UG

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209.000,00 € p.n. „**Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz obsługa systemów, instalacji, maszyn i urządzeń zamontowanych w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz w Centrum Nauk Stosowanych w Chorzowie przy ulicy 75- Pułku Piechoty**” (nr postępowania DZP.381.49.2016.UG).

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej także *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania ,a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W opisie urządzeń nie ma podanych informacji odnośnie typu klimatyzatorów: split/multisplit/vrf?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada klimatyzatory typu split producenta Toshiba.

Pytanie 2:

W opisie nie ma informacji odnośnie wentylacji i chłodzenia pomieszczenia DSO i elektrycznego. Jakie są tam zamontowane urządzenia? Jakie filtry? Czy mają agregaty chłodzące.

Odpowiedź 2:

Pomieszczenia DSO i elektryczne (stacja transformatorowa, serwerownia) są chłodzone klimatyzatorami typu split.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej? Jeśli tak to w jakim terminie



Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział II ust. 1 pkt 6) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy SIWZ, Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z P. mgr inż. Henrykiem Szyndlarewiczem, tel.: 697-704-183.

Pytanie 4:

Dlaczego w pkt. III 2 1) b) SIWZ Zamawiający wymaga dla części A postępowania uprawnień elektrycznych dozorowych i eksploatacyjnych dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym jeżeli na obiekcie w ramach obsługi, eksploatacji i przeglądów nie występuje i nigdy nie występowało nawet jedno urządzenie w takim wykonaniu?

Odpowiedź 4:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

[Rozdział III ust. 2 pkt 1\) lit. b\) SIWZ w zakresie części A postępowania otrzymuje brzmienie:](#)

„Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:

Część A postępowania:

- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G1-D (elektryczne) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla:**
 - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1,0 kV,
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji,
- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G1 – E (elektryczne) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla:**
 - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1,0 kV,
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji,
- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G3-D (gazowe) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla:**
 - sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 - urządzeń, instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji,
- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G3-E (gazowe) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla:**
 - sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 - urządzeń, instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji,
- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G2-D (ciepłne) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla:**
 - sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 - przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW



- - urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW,
- - kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
- - aparatury kontrolno – pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w instalacji
- **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G2-E (cieplne) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla:**
 - - sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 - - przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
 - - urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW,
 - - kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - - aparatury kontrolno – pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w instalacji”.

W zakresie pozostałych części postępowania warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Dlaczego w pkt. III 2 1) b) SIWZ Zamawiający wymaga dla części A postępowania uprawnień gazowych dozorowych i eksploatacyjnych dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa jeżeli na obiekcie w ramach obsługi, eksploatacji i przeglądów podlegają tylko palniki agregatów absorpcyjnych pracujące na niskim ciśnieniu czyli wystarczą uprawnienia do 5 kPa. Zakres obsługi i przeglądów instalacji gazowej wraz ze stacją redukcyjną w której występuje średnie ciśnienie gazu (pow. 5 kPa) ujęty został w części C niniejszego przetargu.

Odpowiedź 5:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr inż. Artur Baran