

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 10.08.2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.020.2020.RB

ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.020.2020.RB** o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.. ” **Wymiana pokrycia dachu i przebudowa części sanitariatów w ramach inwestycji pn. Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż**”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie1:

Mamy zapytanie/prośbę w sprawie przedmiaru do przetargu pt. "Wymiana pokrycia dachu i przebudowa części sanitariatów w ramach inwestycji pn. Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż." nr sprawy DZP.381.020.2020.RB. Konkretnie chodzi o przedmiar do części B ("Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, poprzez zastosowanie systemu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO)). W pozycji nr 122 "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km poz.117 * 0,07 + poz.118 * 0,04 + poz._0 * 0,05 * 0,10 + m3 0,000 poz.119 + poz.120 * 0,05 { Błędne odwołanie do obmiaru pozycji }" ilość wynosi 0 m3. Prosimy o naniesienie wartości jaka ma być w tej pozycji.

Odpowiedź 1:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w części B postępowania poprzez doprecyzowanie przedmiaru o nazwie „UŚ_Katowice_Przedm_Rev_1”:

Wyliczenie pozycji przedmiarowych (roboty budowlane):

- poz. 117:	18,191 m ² x 0,07 m =	1,273 m ³
- poz. 118:	769,616 m ² x 0,04 m =	30,785 m ³
- poz. 119:		11,505 m ³
- <u>poz. 120:</u>	<u>0,05 m² x 0,10 m x 34 szt. =</u>	<u>0,17 m³</u>
R A Z E M		43,733 m³

W pozycji 122 należy przyjąć 43,733 m³.

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Zatwierdzam:

**Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju i
Współpracy z Gospodarką –
mgr Dariusz Laska**