

Opis przedmiotu zamówienia

Przeгляд przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej oraz przegląd i czyszczenie zbiornika zapasu wody w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11A

Nr sprawy: **BHP.382.1.2025**

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice:

1) Przeciwpożarowa instalacja tryskaczowa: sieć tryskaczowa, centrala tryskaczowa z pompownią przeciwpożarową – cztery przeglądy w roku.

Zakres przeglądów:

- Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku zapasu,
- Sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi
- Przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenie działania mechanicznych i elektrycznych urządzeń alarmowych
- Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej, sprawdzenie rozruchu pomp zasilających,
- Sprawdzenie gotowości pomp zasilających do pracy wraz z próbą działania i sporządzeniem wykresu charakterystyki pracy
- Sprawdzenie działania samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego
- Sprawdzenie działania wskaźników przepływu, sprawdzeniu działania urządzeń samoczynnego napełniania i uzupełniania zbiorników
- Sprawdzenie praktycznego działania zaworów kontrolno-alarmowym i przyspieszaczy
- Sprawdzenie działania centrali tryskaczowej z pompownią przeciwpożarową

INSTALACJA TRYSKACZOWA			
Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI >80 MINIMAX MX5-SU 1/2 x 68 - Ms	szt.	372	MINIMAX lub inny równoważny
Tryskacz rozpylający wiszący DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <50 MINIMAX MX3-SP 1/2 x 68 - Cr	szt.	539	MINIMAX lub inny równoważny
Tryskacz rozpylający stojący DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <50 MINIMAX MX3- SU 1/2 x 68 - Ms	szt.	891	MINIMAX lub inny równoważny

2) Przegląd i czyszczenie zbiornika zapasu wody 100 m³ – raz na rok

Zakres przeglądów:

- Sprawdzenie stanu technicznego zewnętrznego zbiornika (ewentualne uszkodzenia, ubytki itp.)
- Sprawdzenie szczelności zbiornika
- Sprawdzenie zaworów odcinających,
- Sprawdzenie i test czujnika poziomu wody w zbiorniku buforowym.

Przegląd wszystkich urządzeń Zamawiającego należy prowadzić zgodnie i w oparciu o:

- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2025.188 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 j.t.),
- Normę PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze,
- zaleceń producentów oraz DTR poszczególnych urządzeń.

Ewentualne pytania dotyczące danych technicznych proszę kierować do:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice -
p. Krzysztof Kędziński tel. 32 786 50 07