

Opis przedmiotu zamówienia

Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie i Chorzowie.

Nr sprawy: **BHP.382.4.2025**

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej w zakresie czterech części.

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną), usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie z obsługi stacji w następujących obiektach Zamawiającego:

w części A:

- 1) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11A,
- 2) Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11 B,
- 3) Wydział Nauk Przyrodniczych, Katowice, ul. Jagiellońska 28,
- 4) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 1, Katowice, Ligota ul. Studencka 15,
- 5) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 2, Katowice, Ligota ul. Studencka 17,
- 6) Osiedle Akademickie Dom Studenta Nr 7, Katowice, Ligota ul. Studencka 16,
- 7) Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice, ul. Pawła 3,
- 8) Wydział Humanistyczny, Katowice ul. Uniwersytecka 4,
- 9) Dom Asystenta nr 3, Katowice, ul. Paderewskiego 32,
- 10) spinPLACE, Katowice, ul. Bankowa 5.

w części B:

- 1) Wydział Humanistyczny, Sosnowiec, ul Grota Roweckiego 5,
- 2) Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, ul. Będzińska 60.

w części C:

- 1) Dom Studenta „UŚKA”, Cieszyn, ul. Bielska 66,
- 2) Dom Studenta „DSN”, Cieszyn, ul. Niemcewicza 8,
- 3) Instytut Sztuk Muzycznych, Cieszyn, ul. Niemcewicza 2.

w części D:

- 1) Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

I. Wykonawca zobowiązuje się w ramach opłaty abonamentowej do:

1. Przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego następujących sygnałów:
 - 1) sygnału alarmu pożarowego;
 - 2) uszkodzenia lub wyłączenia Centrali Sygnalizacji Pożaru zainstalowanej w centrum monitoringu;
 - 3) zaniku zasilania podstawowego;
 - 4) przerwania połączenia pomiędzy urządzeniem transmisji alarmu, a Centralą Sygnalizacji Pożaru;
 - 5) włamania do urządzenie transmisji alarmów;
2. Utrzymywania własnej stacji technicznej w stanie dobrej sprawności technicznej.
3. Prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji swojego urządzenia transmisyjnego oraz do utrzymania niezbędnego zapasu części i podzespołów zapasowych przez cały czas trwania umowy.
4. Obsługi stacji monitorowania alarmów, tworzenia baz danych i ich aktualizacji, aktualizację danych dotyczących obiektów Zamawiającego.
5. Udostępniania Zamawiającemu na żądanie informacji, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnego wydruku lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu źródłowego.
6. Przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego wyznaczonych pracowników Zamawiającego i pracowników firmy świadczącej usługę fizycznej ochrony w zakresie obsługi urządzeń monitoringu pożarowego przed rozpoczęciem realizacji umowy, a także w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Usunięcia usterek/awarii urządzenia transmisyjnego w terminie do 24 h. Przystąpienie do w/w prac nastąpi w czasie do 4 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Komendę Miejskiej/Powiatowej PSP o fakcie wystąpienia niesprawności.
8. Spełnienia warunków techniczno-organizacyjnych dla monitoringu pożarowego określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i posiadać aktualną umowę na prowadzenie usług monitoringu pożarowego podpisaną z właściwym terytorialnie komendantem miejskim/powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
9. Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie, cofnięciu uprawnień, ograniczeniu zakresu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 7.
10. Występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnienia z właściwymi terytorialnie komendantami miejskimi/powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej warunków połączenia urządzenia zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego do odbiornika sieci dozorowych, zainstalowanego we właściwej Komendzie

Miejskiej/Powiatowej PSP. Zamawiający wystawi w tym celu odpowiednie upoważnienie.

11. Przywrócenie połączenia między obiektem Zamawiającego i Komendą Miejskiej/Powiatowej PSP jest obowiązkiem Wykonawcy. Za niedostępność monitorowania spowodowaną przerwą łącza transmisyjnego z przyczyn takich, jak klęski żywiołowe, powodzie, huragany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
- II. Monitorowanie, polegać będzie na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów i bezzwłocznym przekazywaniu odpowiedniej Komendzie Miejskiej/Powiatowej PSP sygnału pożaru głównego informującego o pożarze. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów.
- III. W przypadku wystąpienia awarii systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, niezależnie od przyczyn awarii Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o awarii Kierowników/Administratorów poszczególnych obiektów oraz Koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej, a także niezwłocznie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Jeżeli niezwłoczne przywrócenie pracy jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe, wówczas Zamawiający przystąpi do przekazywania informacji o zdarzeniach pożarowych do właściwej terytorialnie Komendy Straży Pożarnej według ogólnej procedury przyjętej u Zamawiającego. O zaistniałym fakcie Wykonawca powiadomi właściwą terytorialnie Komendę Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- IV. Monitorowanie sygnałów odbywać się będzie przez wszystkie dni w tygodniu, w systemie całodobowym.